

OCHRANNÉ PÁSMA VODOVODU

VEREJNÉHO VODOVODU DO DN 500	1,8M OD VONKAJŠIEHO OKRAJA POTRUBIA	-----
VEREJNÉHO VODOVODU NAD DN 500	3,0M OD VONKAJŠIEHO OKRAJA POTRUBIA	-----

OCHRANNÉ PÁSMA KANALIZÁCIE

VEREJNEJ KANALIZÁCIE DO DN 500	1,8M OD VONKAJŠIEHO OKRAJA POTRUBIA	-----
VEREJNEJ KANALIZÁCIE NAD DN 500	3,0M OD VONKAJŠIEHO OKRAJA POTRUBIA	-----


OBEC: LIPNÍKY, OKR. PREŠOV, PREŠOVSKÝ KRAJ  
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: LIPNÍKY

LEGENDA:

- PLOCHA URČENÁ NA VÝSTAVBU
- HRANICA POZEMKU
- EXISTUJÚCE NADZEMNÉ NN VEDENIE
- EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD
- EXISTUJÚCI VEREJNÝ PLYNOVOD
- NAVRHOVANÝ VEREJNÝ VODOVOD DN100
- NAVRHOVANÝ PRÍPOJNÝ BOD HDPE - PE 100, D 32
- NAVRHOVANÝ HYDRANT DN 100, VZDUŠNÍK
- NAVRHOVANÝ HYDRANT DN 100, KALNÍK
- OCHRANNÉ PÁSMA HYDRANTU
- NH DN 100 - NAVRHOVANÝ POŽIARNY NADZEMNÝ HYDRANT DN 100

POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI. JE NUTNÉ DORŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM, PODĽA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI. PRÍPOJKA MUSÍ BYŤ VEDENÁ V NEZAMRZNEJ HLBK. PRI KRÍŽENÍ ALEBO SÚBEŽNEHO VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETI JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ ODSŤUPOVÉ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005.

Autor návrhu				ENAU, s.r.o.	
Zod. projektant				Ing. Pavol Fedorčák, PhD. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 094.9803607 email: fedorcak@enau.sk	
Vypracoval					
Stavebník				Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Kapušany	
Miesto stavby				p.č.: 791/1,2; 790, 466, 487, 464, 462, 493, 495, 494/1, 2, 496, 498/1, 494/3, k.ú.: Lipníky	
Názov stavby		IBV LIPNÍKY		Číslo zákazky	2023-209
Objekt		ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU		Formát	8x4
				Dátum	06/2023
				Stupeň	ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Obsah		SITUÁCIA		Mierka	1:550
				Číslo výkresu	01
Časť		TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV			