



MATERIAL	POTR.+HDPE— TVAROVKY								LT—TVAROVKY		ARMATÚRY								OSTATNÉ					PRÍPOJKY							
OZNAČENIE	HDPE		LN		KO				KO	TP	PP	ZŠ		H	V	TZS		POKLÔP		Ka	Fo	OS	OT	KB	NP	V	POKLÔP	DxG	Z	KVO	
STN	643060 DIN8077 PN10		643060 DIN8077		OBLÚK 45°		OBLÚK 30°	OBLÚK 22°	OBLÚK 11°	OBLÚK 45	132016	132055	S 15111—610		PODZEMNÝ HYDRANT	VZDUŠNÍK	ŠUPÁTKOVÁ EKO Y 1020		ŠUPÁTKOVÝ Y 4504	HYDRANTOVÝ	SIGNALIZAČNÝ KÁBEL	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA	ORIENTAČNÝ STLPIK	ORIENTAČNÉ TABULE	KOTEVNÉ BLOKY	ON 136593	H 5012	VENTILOVÝ Y 4510	PRECHODKA PE/OCIEL	ZÁTKA	KONTROLNÝ MERACÍ VÝVOD
MERNÁ JEDN.	m		ks		ks				ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	m	m	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
DIMENZIA	100	32	80	100	100				80/100	80	80	80	100	80	80	100	80	—	—	4	300	40	40	—	100/25	32/25	32	25	32		
MNOŽSTVO	1389,5	232,5	9,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	5,0	4,0	8,0	9,0	17,0	9,0	1650,0	1622,0	12,0	4,0	50,0	52,0	52,0	52,0	52,0	10,0		


DETAIL PRIPOJENIA




PRIPOJENIE HYDANTU NA TRASE




PRIPOJENIE RADU A1




PRIPOJENIE ODVZDUŠNENIA




PRIPOJENIE HYDANTU NA H4 KONCI TRASY RADU A2




UKONČENIE RADU A2




UKONČENIE RADU A



PRIPOJENIE VODOVODNÉHO RADU A2



PRIPOJENIE HYDANTU H3



ZODP.PROJEKTANT: ING.IVAN BAČA	VYPRACOVAL: ING. JANA BAČOVÁ	KLASIFIKÁCIA STAVBY: 2   2   2   2	<b>B+B projekt s.r.o</b> Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL-PLYN STAVEBNÝ DOZOR Mobil: 0910/935390 e-mail: ivan.baca@slovanet.sk	
STAVEBNÍK: Obec Pušovce, 082 14 Pušovce 14	MIESTO STAVBY: k.ú. PUŠOVCE, parcelné čísla 243/2, 353/1, 335/15, 335/10, 338/2, 374, 373/17, 373/16, 344/36, 344/37		FORMÁT: 8x44	STUPEŇ: PSP
NÁZOV STAVBY: ROZŠÍRENIE VODOVDU v obci PUŠOVCE	ČASŤ: I.O.		ARCH.Č: 22/23	DÁTUM: júl 2023
OBJEKT: SO 01 VODOVOD A VODOVODNÉ PRIPOJKY	MIERKA: 1 : -		VÝKRES Č:	
OBSAH: MONTÁŽNA SCHÉMA, VÝPIS MATERIÁLU			14	