

BYTTHERM, s.r.o.

Hollého 148/46, Bánovce nad Bebravou 957 01

IČO: 31446639

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1045/R

„záujemcom“

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Verejný obstarávateľ: BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO: 31446639
Názov verejného obstarávania: „Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou“
Oznámenie vo vestníku: 23706 - WYP, vestník č. 177/2019 zo dňa 03.09.2019

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov. V nasledujúcom texte verejný obstarávateľ uvádza otázku záujemcu a k nej odpoveď verejného obstarávateľa.

Otázka záujemcu:

Dobrý deň, prosíme o doplnenie údajov-

Pre návrh meracích modulov doplniť pre každé odberné miesto nasledovné parametre:

- výkon
- teplotný spád primár 90/55 podľa TS
- teplotný spád sekundár
- tlaková strata odberného miesta

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Určené meradlá na odberných miestach:

Sládkovičova 1172 – Indukčné meradlo DF 20s, DN 65

Sládkovičova 1199 – Indukčné meradlo DF 20s, DN 50

Sládkovičova 1216 – Indukčné meradlo DF 20s, DN 65

Hollého 1175 - Indukčné meradlo DF 20s, DN 32

Odborné miesto	Bytov	Vykurovaná plocha	Pocet obyvateľov	Výkon UK (kW)	Výkon TUV	Prietok M (m ³ /h)
					spád	20°C
					3	0,7
Holého 1176	16	992	41	48,0	11,2	2,06
Sládkovičova 1216	44	2 524	100	132,0	30,8	5,67
Sládkovičova 1172	78	3 324	233	234,0	54,6	10,06
Sládkovičova 1199	40	2 811	151	120,0	28,0	5,16

Pre každé odborné miesto
 -teplotný spád sekundár 70/50
 -tlaková strata odborného miesta: 3 Pa

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje záujemcom, že predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 24.10.2019 do 9.00 hod.

09.10.2019

BYTTHERM, s.r.o.