

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

STAVBA : VÝMĚNA ROZVODŮ PLYNU A
ETÁŽOVÉ TOPENÍ v bytě č. 002 a č. 104,
Olomoucká 1415/56, ŠTERNBERK

OBJEKT : SO-01 OBJEKT BD

ČÁST : D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

PROFESE : D.1.4.4 PLYNOINSTALACE

INVESTOR : MĚSTO ŠTERNBERK, Horní náměstí 16,
785 01 ŠTERNBERK

ODP. PROJEKTANT : Ing. Roman KUNERT

DATUM : 08/2019

ARCH.ČÍSLO : 90 - 1929 - 4 / 02

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - PLYNOINSTALACE

Objekt M plynu - SPOLEČNÝ ROZVOD PLYNU

1. Potrubí ocelové	DN 50	6,0 m
	DN 32	1,0 m
	DN 25	2,0 m
	DN 80 chránička	0,60 m 1 ks
2. Koleno varné	K 90 - 2"	6 ks
	K 90 - 5/4"	1 ks
	K 90 - 1"	2 ks
3. Kulový kohout FUTURGAS	DN 25	4 ks
	DN 50	1 ks
4. Pevná rozpěrka plynoměru	DN 25	3 ks
5. Profilový materiál L 40*40*1,5 mm		3 m
6. Typizované konzoly	do DN 25	4 ks
	do DN 50	6 ks
7. Demontáž stávajícího rozvodu plynu	DN 50/80	6 m
	DN 25	4 m

Stavební práce

1. Průrazy nosnou konstrukcí objektu 1 * DN80 - úprava	1 ks
2. Zapravení průrazů po mtž potrubí	1 ks

Vnitřní plynoinstalace BJ2 - PK-1.1 + SP 1.2

1. Potrubí ocel	DN 25	1,0 m
	DN 40 chránička	0,60 m 2 ks
2. Tvarovky ocel / Cu / mosaz	koleno varné K 90 - 1"	1 ks
	vsuvka oc/Cu G25 / d28	1 ks
	vsuvka G 1" / 1"	1 ks
	fitinky pro připojení plynoměru G1"	6 ks
	fitinky pro připojení kotle G 1/2"	1 ks
	fitinky pro připojení sporáku G 1/2"	1 ks
3. Potrubí Cu lisované spoje	D18	5,0 m
	D22	3,0 m
	D28	7,0 m
4. Tvarovky Cu - lisované	koleno D18	2 ks
	D22	2 ks
	D28	8 ks
5. Kulový kohout FUTURGAS	DN 15	1 ks
	DN 15 roh. s bajonetem	1 ks
	DN 25	1 ks
6. Profilový materiál L 40*40*1,5 mm		4 m
7. Typizované konzoly	DN 25	5 ks
	DN 15	4 ks
8. Plynová hadice DN15 s atestem pro připojení sporáku		1 ks
9. Demontáž plynového topidla		1 ks
10. Demontáž a zpětná montáž plynového sporáku		1 ks

Stavební práce

1. Průrazy nosnou konstrukcí objektu 1 * d32	2 ks
2. Zapravení průrazů po mtž potrubí	2 ks
3. Zapravení stěn po demontáži plynového topidla	1 ks

Kouřovodový systém

kondenzačního kotle : 1 * GEMINOX - odkouření 60/100 - 80/125 - d80

Potrubí d80 - hadice + konzoly	l = 10 m	1 ks
Koleno d80-90 s konzolou, kondenzační		1 ks
Komínový nástavec d80		1 ks
Připojovací příruba/adaptér d60/110 - d80/125		1 ks
Potrubí d80/125 - trubka + konzoly	l = 1 m	2 ks
Potrubí d80/125 - trubka + konzoly	l = 0,5 m	1 ks
Koleno d80/125 - 90°		2 ks
Revizní kus d80/125		1 ks
Nástěnná manžeta na potrubí d80/125		1 ks

Vnitřní plynoinstalace BJ3 - PK-2.1 + SP 2.2

1. Potrubí ocel	DN 25	1,0 m
	DN 40 chránička	0,60 m 2 ks
	DN 25 chránička	0,60 m 2 ks
2. Tvarovky ocel / Cu / mosaz	koleno varné K 90 - 1"	1 ks
	vsuvka oc/Cu G25 / d28	1 ks
	vsuvka G 1" / 1"	1 ks
	fitinky pro připojení plynoměru G1"	6 ks
	fitinky pro připojení kotle G 1/2"	1 ks
	fitinky pro připojení sporáku G 1/2"	1 ks
3. Potrubí Cu lisované spoje	D18	3,0 m
	D22	2,0 m
	D28	8,0 m
4. Tvarovky Cu - lisované	koleno D18	4 ks
	D22	2 ks
	D28	8 ks
5. Kulový kohout FUTURGAS	DN 15	2 ks
	DN 15 roh. s bajonetem	1 ks
	DN 25	1 ks
6. Profilový materiál L 40*40*1,5 mm		4 m
7. Typizované konzoly	DN 25	6 ks
	DN 15	4 ks
8. Plynová hadice DN15 s atestem pro připojení sporáku		1 ks
9. Demontáž plynového topidla		2 ks
10. Demontáž plynové karmy		1 ks
11. Demontáž a zpětná montáž plynového sporáku		1 ks

Stavební práce

1. Průrazy nosnou konstrukcí objektu 1 * d32	2 ks
2. Zapravení průrazů po mtž potrubí	2 ks
3. Zapravení stěn po demontáži plynového topidla	2 ks
4. Zapravení stěn po demontáži plynové karmy	1 ks

Kouřovodový systém

kondenzačního kotle : 1 * GEMINOX - odkouření 60/100 - 80/125 - d80

Potrubí d80 - hadice + konzoly	l = 10 m	1 ks
Koleno d80-90 s konzolou, kondenzační		1 ks
Komínový nástavec d80		1 ks
Připojovací příruba/adaptér d60/110 - d80/125		1 ks
Potrubí d80/125 - trubka + konzoly	l = 1 m	2 ks
Potrubí d80/125 - trubka + konzoly	l = 0,5 m	1 ks
Koleno d80/125 - 90°		2 ks
Revizní kus d80/125		1 ks
Nástěnná manžeta na potrubí d80/125		1 ks

Vnitřní plynoinstalace BJ4 - SP 3.1

1. Potrubí ocel	DN 25	1,0 m
	DN 25 chránička	0,60 m 1 ks
2. Tvarovky ocel / Cu / mosaz	koleno varné K 90 - 1"	1 ks
	vsuvka oc/Cu G25 / d18	1 ks
	vsuvka G 1" / 1"	1 ks
	fitinky pro připojení plynoměru G1"	6 ks
	fitinky pro připojení kotle G 1/2"	1 ks
	fitinky pro připojení sporáku G 1/2"	1 ks
3. Potrubí Cu lisované spoje	D18	5,0 m
	D28	1,0 m
4. Tvarovky Cu - lisované	koleno D18	8 ks
5. Kulový kohout FUTURGAS	DN 15 roh. s bajonetem	1 ks
	DN 25	1 ks
6. Profilový materiál L 40*40*1,5 mm		2 m
7. Typizované konzoly	DN 15	4 ks
8. Plynová hadice DN15 s atestem pro připojení sporáku		1 ks
9. Demontáž a zpětná montáž plynového sporáku		1 ks

Stavební práce

1. Průrazy nosnou konstrukcí objektu 1 * d32	1 ks
2. Zapravení průrazů po mtž potrubí	1 ks