

Ciasna, dnia 18 stycznia 2024 r.

RGK.SW.271.1.2024

Wykonawcy Wszyscy

Dotyczy postępowania:

„Bieżące utrzymanie sieci oraz urządzeń wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Ciasna”

W odpowiedzi na pytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. *Czy w przypadku gdy Zamawiający nie dostarczy na czas odpowiedniej ilości wodomierzy a wystąpi konieczność ich zainstalowania, dopuszcza się możliwość stosowania wodomierzy zakupionych przez eksploatatora, z ich późniejszą refundacją?*

Dopuszcza się możliwość stosowania wodomierzy zakupionych przez eksploatatora w sytuacjach awaryjnych, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego.

2. *Prosimy o podanie danych szczegółowych związanych z wiekiem eksploatowanej sieci, z podziałem na średnicę i materiał (wg. długości, w tym przyłączy).*

Wiek eksploatowanej sieci ocenia się średnio na 15 lat. Długość sieci wodociągowej wynosi 161,45 km.

3. *Prosimy o przedstawienie zestawienia ilości obiektów na sieci wodociągowej (ujęć wody, SUW, hydroforni, komór pomiarowych/redukcyjnych i innych) oraz danych technicznych tych obiektów (schematy układów, systemy sterowania, układy technologiczne, pełna dokumentacja techniczna w tym DTR itd.)*

Ze względu na strategiczny charakter Stacji Ujęć Wody oraz całej infrastruktury niezbędna dokumentacja zostanie przekazana po wyłonieniu Wykonawcy.

4. *Czy Gmina posiada harmonogram poboru próbek wody na sieci w ramach prowadzonego monitoringu jakościowego parametrów fizykochemicznych, biologicznych (zgodnie z wytycznymi Sanepidu i wg. Dz.U. 2017 poz. 2294). Prosimy o jego udostępnienie.*

Gmina posiada harmonogram badania wody z wodociągu gminnego Gminy Ciasna w 2024 roku zaakceptowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu.

5. *Czy Gmina posiada harmonogram badania wydajności hydrantów na rok 2024 lub ubiegłe lata? Jeśli tak, prosimy o jego udostępnienie.*

Gmina nie posiada harmonogramu badania wydajności hydrantów.

6. *Jakie są prognozy ilościowe związane z wymianą/legalizacją wodomierzy w roku 2024?*

Gmina Ciasna w roku 2024 planuje wymienić ok 500 sztuk wodomierzy.

7. *Czy Gmina posiada harmonogram lub inne założenia związane z wykrywaniem nielegalnych poborów wody i czy prowadzi je w porozumieniu z innymi organami? Jak wygląda cała procedura wykrywania/egzekwowania roszczeń z tego tytułu?*

Gmina nie posiada harmonogramu związanego z wykrywaniem nielegalnych poborów wody.

8. *Ilu mieszkańcom Gmina aktualnie dostarcza wodę do spożycia?*

Gmina Ciasna dostarcza wodę do spożycia do wszystkich dziewięciu Sołectw – teren całej gminy Ciasna.

9. *Prosimy o podanie ilości studni wodomierzowych znajdujących się na terenie Gminy, które ze względu na trudne położenie muszą być odczytywane ręcznie.*

Ze względu na ograniczony dostęp w 8 lokalizacjach konieczny jest odczyt ręczny.

10. *Prosimy o podanie statystyk z zeszłych lat jak wygląda u Państwa sprawa podłączeń potencjalnych nowych Odbiorców (warunki techniczne, wcinki, nadzory itd.)*

Warunki techniczne podłączeń nowych Odbiorców są wydawane na bieżąco.

11. *Prosimy o uszczegółowienie jak wygląda bieżąca kontrola SUW oraz na jakich programach zdalnego sterowania pracuje obiekt.*

Ze względu na strategiczny charakter Stacji Ujęć Wody oraz całej infrastruktury informacje te zostaną przekazane po wyłonieniu Wykonawcy.

12. *Czy prowadzą Państwo statystyki związane z rejestracją awarii na sieci?, jeśli tak prosimy o ich udostępnienie.*

Gmina nie prowadzi statystyki związanej z rejestracją awarii na sieci wodociągowej.