



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 29.01.2024

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 19.01.2024 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 1 s názvom: DNS VAKM výzva 3/2024 pre závod Košice.

Dňa 25.01.2024 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka:

Dobry den.

Ziadame o upresnenie položky c. 8, kde mate uvedene - Spojka U DN600 PN10/16

Ziadate PN10, alebo PN16?

Prosim o presnu specifikáciu potrebného tlaku.

Tiez ziadame o upresnenie - aky material sa bude touto spojkou spajat, kedze rozsah u tejto spojky je pre rozne materialy iny.

Alebo uvedte prosim rozsah, ktory ma mat tato spojka - cize vonkajsi rozmer (d) spajaneho potrubia - od do.

Dakujem

S pozdravom

Odpoveď Obstarávateľa na otázku:

Predmetná položka č. 8, Prílohy č. 1 - Opis, CP - Cast c. 1 – Certifikované tovary, pre závod Košice bola upresnená z pôvodného znenia „Spojka U DN600 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), médiové potrubie: liatina, oceľ, PE, PVC“ na nové znenie „Spojka U DN600 PN10 EPDM (multi, s istením proti posunu), médiové potrubie: liatinová rúra tlaková s vonkajším priemerom d633 mm“. V nadväznosti na zmenu znenia položky Vám oznamujeme, že bude sprístupnená nová Prílohy č. 1 - Opis, CP - Cast c. 1 – Certifikované tovary, pre závod Košice.

Obstarávateľ vo vzťahu na doručенú otázku predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 01.02.2024 do 10:05 hod.