



Elektronicky
Všetkým

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO-00056	Vybavuje/linka Mgr. Dominika Cvečková 0948 292 782	Banská Bystrica 04.06.2024
-----------------------	------------------------	--	-------------------------------

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií v súťažných podkladoch č.2

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Zariadenie sociálnych služieb Femina Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina

Predmet zákazky: FEMINA DSS Veľký Blh - z inštitúcie do komunitných služieb (I.etapa) Prestavba a rekonštrukcia rodinného domu Ul. Družstevná 104, Jesenské pre účely zriadenia podporovaného bývania pre PSS

Druh postupu: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 54/2024 dňa 15.03.2024 pod značkou oznámenia 8457 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ zo dňa 14.03.2024 pod č. oznámenia 156656-2024

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky 31.05.2024 13:59:30 prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenia:

Otázka:

Tepelné čerpadlo vo výkaze podľa objednávacieho kódu je aj so zabudovaným zásobníkom TÚV čo je zbytočné nakoľko je vo výkaze aj osobitne ďalší zásobník TÚV.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, že v prípade, kedy sú vo výkaze výmer nacenené položky duplicitne, je potrebné tieto položky naceniť samostatne v položke pre tepelné čerpadlo a položke pre zásobník. Pokiaľ sa zásobníky nacenenia duplicitne, po realizácii sa vyfakturuje len reálny počet zásobníkov, ktoré boli inštalované na stavbe a zbytočne sa navýši celková cena, ktorá sa uvádza v súťaži. Tento istý

postup bude realizovaný pri akýchkoľvek duplicitných položkách. Nakoľko sa chce verejný objednávateľ vyhnúť ďalšiemu predĺžovaniu verejnej súťaže, nebude v tomto prípade revidovať zverejnený výkaz výmer.

Otázka:

Vo výkaze je pisaný výmenník zásobníka RVT ktorý je tam podľa mňa zbytočný , nakoľko sú tam dva ďalšie ktoré sú správne a sú navrhnuté aj PD ale tento RVT nie je ani na výkrese .

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, že v prípade, kedy sú vo výkaze výmer nacenené položky duplicitne, je potrebné tieto položky naceniť samostatne. Pokiaľ sa prvky/komponenty/položky nacenenia duplicitne, po realizácii sa vyfakturuje len reálny počet týchto položiek, ktoré boli inštalované na stavbe a zbytočne sa navýši celková cena, ktorá sa uvádza v súťaži. Tento istý postup bude realizovaný pri akýchkoľvek duplicitných položkách. Nakoľko sa chce verejný objednávateľ vyhnúť ďalšiemu predĺžovaniu verejnej súťaže, nebude v tomto prípade revidovať zverejnený výkaz výmer.

Otázka:

Celý systém vykurovania a aj ohrevu TÚV je navrhnutý v PD a aj vo výkaze od výrobcu Vaillant , okrem solárnych panelov ktoré sú od iného výrobcu len tie nebudú fungovať zo systémom Vaillant , nakoľko ten je beztlakový . Preto navrhujeme celý systém upraviť na Vaillant .

Odpoveď:

V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ umožňuje použiť ekvivalentné materiály rovnakej kvality, alebo vyššej. Tieto materiály musí uviesť v predloženej cenovej ponuke. Je potrebné k takýmto materiálom, výrobkom alebo zariadeniam dodať samostatný očíslovaný zoznam technických listov k ponúknutým ekvivalentom, ďalšie dokumenty a doklady a odôvodnenia preukazujúce opodstatnenosť a správnosť uchádzačom navrhnutého ekvivalentného výrobku/materiálu. Hoci je v projektovej dokumentácii uvedený systém Vaillant, je možné použiť aj iný ekvivalent, ktorý dodrží potrebné vlastnosti/parametre a bude spolu-fungovať s ďalšími nacenými komponentami celého systému.

S úctou,

Dominika Cvečková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa