

**Zamawiający:**

Gmina Kuźnia Raciborska  
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4  
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

**Numer ogłoszenia:** Ogłoszenie nr BZP pod nr 2024/BZP 00262790 z dnia 2024-03-27

**Nazwa zadania:** „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul. Browarnej oraz w sołectwie Turze na ul. Raciborskiej”.

**Dotyczy części nr 2 zamówienia, pn.:** „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Turze na ul. Raciborskiej.”

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska przekazuje treść zapytań do SWZ z dnia 10.04.2024 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie nr 1**

W dokumentacji dla Sieci kanalizacji w Turzu wg profili mamy 2 pompownie PO1 i PO3, ale przedmiarach w ogóle tych pompowni nie uwzględniono.

Proszę o informację czy zakres przetargu obejmuje także pompownie PO1 i PO3?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że budowa pompowni nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

**Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.**

.....  
zatwierdził  
Kierownik Zamawiającego

Kuźnia Raciborska, dnia 10.04.2024r.