

Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 2622

vypracovaný odbornou komisiou

Komisia :

predseda :	Ing. Michal Okál	elektroprojektant
členovia :	Ing. Pavel Petránek	investor
	Ing. František Okál	elektroprojektant

Názov objektu :

**HOSPODÁRSKY DVOR, ČREMOŠNÉ
ROZŠÍRENIE PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV
SO 02 USTAJŇOVACÍ OBJEKT KONÍ
Čremošné, k.ú. Čremošné, okres Turčianske Teplice**

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

príslušné STN, stavebné výkresy, konzultácia

Popis technologického procesu a zariadenia :

prípravovňa - sedláreň, sklad jadrov. krmiva, boxy, príručný sklad objemového krmiva a steliva

Rozhodnutie :

Vonkajšie vplyvy v jednotlivých priestoroch sú definované v tabuľke, ktorá je súčasťou tohoto protokolu

Ide o elektrické zariadenie skupiny A : (Af v priestore s vonkajším vplyvom AF 4 a Ad v priestore s vonkajším vplyvom BE 2)

Zdôvodnenie :

URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV ZODPOVEDÁ : STN 33 2000-5-51
a STN 33 2000-7-705

Dátum spísania protokolu : 04. 2022

Podpis predsedu komisie :