



**TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE**

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika  
tel.: +421 45 5206 122  
fax: +421 45 5322 051  
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk  
www.tuzvo.sk

**Rektorát**

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 06.05.2024  
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová  
tel. / fax: 0915 706 351  
e-mail: [brathova@bbprocurement.sk](mailto:brathova@bbprocurement.sk)  
vaša značka:  
naša značka: 3309/2024

Všetkým záujemcom

## **Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 10)**

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 16.04.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova L. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene**“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

### **Otázka záujemcu:**

Otázka č. 1:

Chceli by sme sa opýtať VO obstarávateľa na systém riešenia osvetlenia z VV „Zadanie 3 - Obnova študentského domova L.Štúra TU vo Zvolene“ hárok „SO07 - SO 07 - Výmena svietidiel, bleskozvod“ – položky svietidiel č. 37, č.38 – „LED svietidlo, 40W, 3859lm, 1435mm x 145mm / napr. HL-KO 040 1435 + senzor DALI DIM, LED svietidlo, 20W, 2210lm, 1155mm x 145mm / napr. HL-KO 020 1155 + senzor DALI DIM“.

Na akom princípe budú dané svietidlá ovládané a regulované v rámci DALI?

Ďakujeme

### **Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Svietidlá majú zabudovaný senzor, na základe ktorého svietidlo funguje autonómne.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová  
splnomocnená osoba na VO