



**TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE**

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika  
tel.: +421 45 5206 122  
fax: +421 45 5322 051  
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk  
www.tuzvo.sk

**Rektorát**

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 06.05.2024  
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová  
tel. / fax: 0915 706 351  
e-mail: [brathova@bbprocurement.sk](mailto:brathova@bbprocurement.sk)  
vaša značka:  
naša značka: 3454/2024

Všetkým záujemcom

## **Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 13)**

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 17.04.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova E. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene**“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

### **Otázka záujemcu:**

Dobrý deň,

Otázka č. 1

Chceli by sme upozorniť VO na nesúlad položiek z VV „výkaz výmer blok B“ v hárku „156-M - Štrukturovaná kabeláž“ – položky č.134 a položka č.152 a pol. č 186. týkajúce sa trúbky ohybnej FXP 16 a uloženého káblu FTP – je tam rozdiel v metráži o 7000m. Žiadame o zosúladenie a úpravu VV. Taktiež žiadame o doplnenie materiálových položiek pre pol.č.207 a 208 pre uchytávací a kotevný materiál. Hoci sa vo VV v časti dodávka sa nachádzajú položky č. 258 a 259 ale v počte 3ks - máme za to, že tieto položky sú určené pre kompletáž a montáž stojanových RACKov.

Otázka č. 2

Chceli by sme upozorniť VO na nesúlad položiek VV „výkaz výmer blok C“ v hárku „SO 06 - Štrukturovaná kabeláž“ – položka č. 27, pol. č 64 a pol. č.210 nie sú v súlade o 7000m tak ako aj vo výkaze výmer blok B. Žiadame o zosúladenie a úpravu VV. Taktiež žiadame o doplnenie materiálových položiek pre pol.č.231 a 232, ako aj vo výkaze výmer časť B.

Ďakujeme

### **Odpoveď verejného obstarávateľa:**

1. Zmení sa do D3 montáž: položky 152 na – 16 000 ks.  
Doplní sa do D7 montáž káblovej príchytky (pásky) – 1500 ks  
Doplní sa do D7 montáž kotvy pre pásy – 1500 ks.

Bude opravené vo VV.

2. Položka 27 a 64 je 16 000 to korešponduje s položkou 210 a to má súvis iba z časti, takže je to v poriadku.

Položky 231 a 232 budú doplnené do VV.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová  
splnomocnená osoba na VO