



**TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE**  
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika  
tel.: +421 45 5206 122  
fax: +421 45 5322 051  
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk  
www.tuzvo.sk

**Rektorát**  
Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 07.05.2024  
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová  
tel. / fax: 0915 706 351  
e-mail: [brathova@bbprocurement.sk](mailto:brathova@bbprocurement.sk)  
vaša značka:  
naša značka: 3692/2024

Všetkým záujemcom

## **Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 22)**

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 23.04.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova L. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene**“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

### **Otázka záujemcu a Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Dobrý deň,

myslíme si, že vo VV sú nesprávne množstvá pri jednotlivých položkách turniketu.

Táto zmena sa týka pre blok B aj pre blok C rovnakým spôsobom.

Podľa nás, by mali byť správne množstvá nasledovné:

15730001 EasyGate SPT/G-S-1W ks 2,000

19999986 EasyGate MDD/230 ks 2,000

19999970 Supercap - MDD ks 2,000

50600032 Access Light - Top ks 4,000

Pol247 Výška krídla 1201-1800mm EG Elite (S-1W/M-1W) ks 2,000

Pol249 DUAL LINE/slim interné ks 4,000

Pol250 SW ACCESS Licencia SW Licencia prístupového systému na 1ks, čítačky ks 4,000

**Odpoveď: Bude opravené vo VV.**

Tiež si myslíme, že výkres turniketov v projektovej dokumentácii je nesprávny, nakoľko všetky rozmery sú o 1,6x väčšie ako daný priestor.

**Odpoveď: Dodávka a montáž turniketov by mala byť od spoločnosti dodávajúcej celý systém pre celú univerzitu a podklady do PD dodala táto spoločnosť. Výkres má za úlohu iba špecifikovať miesto osadenia turniketu, na výkrese sa z tohto dôvodu nenachádzajú žiadne kóty. Na výkrese od výrobcu je zakreslený turniket v priestore širokom 2568 mm. Na internáte sa vkladajú turnikety do priestoru širokého 3150 mm.**

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová  
splnomocnená osoba na VO