



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika
tel.: +421 45 5206 122
fax: +421 45 5322 051
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk
www.tuzvo.sk

Rektorát

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 28.05.2024
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová
tel. / fax: 0915 706 351
e-mail: brathova@bbprocurement.sk
vaša značka:
naša značka: 5062/2024

Všetkým záujemcom

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 55)

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 27.05.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova E. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Otázka záujemcu a Odpoveď verejného obstarávateľa:

1. Vo VV v bloku B v časti 776 Podlahy povlakové na 2.NP, 3.NP aj 4.NP je položka Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, ID Inspiration click, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaž 34/43, TARKETT-výber investor pričom v PD v technickej správe je uvedená ETERNAL hr. 2,0mm alebo alt. Forbo Flotex Colour. Ktorý typ podlahy má uchádzač oceniť? Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie PD a VV.

Odpoveď: Odpoveď uvedená v Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie č. 11, nasledovne: Lepená vinylová podlahovina hr. 2,0 mm (ochranná vrstva 0,7 mm) trieda zaťažiteľnosti 34. Bude doplnené vo VV.

2. Vo VV v bloku C v časti 776 Podlahy povlakové je položka č. 111 Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm pričom v PD v pôdorysoch 2.NP, 3.NP a 4.NP je v legende uvedená vinylová podlaha hr. 2 mm (chodba farba šedá (betónová), izby drevodekor dub). Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie PD a VV.

Odpoveď: Odpoveď uvedená v Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie č. 6, nasledovne: VINYLOVÁ PODLAHA, hr. 2,0 mm P1a -SIVÁ (BETÓNOVÁ), P1b - DREVODEKOR – DUB. Podlaha PVC tr. záťaž min. 34. Bude upresnené vo VV.

3. V PD v blokoch B aj C sú uvedené kuchynské linky no však chýba ich bližšia špecifikácia (materiál, korpus, farebnosť, rozloženie skriniek dolných/horných, celková schéma, umiestnenie spotrebičov, atď...). Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do PD aj do VV bližšiu špecifikáciu kuchynských liniek.

Odpoveď: Odpoveď bola zaslaná v Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie č. 25, nasledovne: Kuchynské linky nebudú súčasťou VV. Bude opravené vo VV.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová
splnomocnená osoba na VO