ULOŽENIE PVC POTRUBIA V RYHE (PIESKOVOM LÔŽKU)



POZNÁMKA:

A - OBSYP A NÁSYP Z PREHODENÉHO MAT. O VEĽKOSTI ZRN MAX. 50 mm (ZHUTŇOVANÝ PO 10-15 cm)

B - NÁSYP Z VÝKOPOVÉHO MAT.

C - PIESKOVÉ LÔŽKO HR. 150 mm

ŠÍRKA DNA VÝKOPU PRI KLADENÍ POTRUBIA ČSN 73 30 30

OBSYP	SKLON SVAHU VÝKOPU (VÝŠKA SVAHU KU JEHO PÄTE DĹŽKE)	HĹBKA DNA V M	ŠÍRKA DNA b v M AK VONKAJŠÍ PRIEMER RÚRY d NA. ROZMER (V M)		
			DO 0,4	CEZ 0,4 DO 1,0	CEZ 1,0
ZHUTNENÝ	ZVISLÝ ALEBO STRMŠÍ AKO 1:0,25	ĽUBOVOĽNÁ	d+0,7 min. 1,0	d+0,8	d+0,9
	1:0,6 AŽ 1:0,25		d+0,7	d+0,6	d+0,15
	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,6		d+0,6	d+0,5	d+0,4
NEZHUTNENÝ	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,6	DO 2,5	d+0,8 min. 0,6	d+0,8	d+0,8
		CEZ 2,5 DO 5	d+0,4 min. 0,7	d+0,4	d+0,4
		CEZ 5	d+0,5 min. 0,8	d+0,5	d+0,15

POZNÁMKA:

a) U HRDLOVÝCH RÚR SA UVAŽUJE VONKAJŠÍ PRIEMER HRDLA RÚRY

b) ŠÍRKA DNA VÝKOPU ZNAMENÁ VZDIALENOSŤ MEDZI VNÚT. LÍCAMI PAŽIACICH PREKRYV.

2

VYPRACOVAL: ING. JURAJ BAČO	ZODP. PROJEKTANT: ING. JURAJ BAČO	TECHNICKÁ KONTROLA	
KRESLIL: BIBIANA ZUSKÁŇOVÁ	HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU: ING. JURAJ BAČO	VEDÚCI ODBORU PROJEKCIE	
OKR. TREBIŠOV	KRAJ: KOŠICKÝ	FORMÁT A4	244
MNV. MICHAĽANY	INVESTOR: OÚ MICHAĽANY, LASTOVCE, KAZIMÍR, BREZINA	DÁTUM	06/2000
AKCIA: SKUPINOVÝ VODOVOD VEĽATY-MICHAĽANY-LASTOVCE-KAZIMÍR-BREZINA		MIERKA:	M
SO-03 VÄSOBNÉ POTRUBIE PRE OBEC BREZINA		Č. ZÁKAZKY	
INFORMA: SO-02 SPOLOČNÉ VÄSOB POTR. PRE OBCE BREZINA A KAZIMÍR		ARCHÍVNE ČÍSLO:	
ULOŽENIE POTRUBIA V RYHE		PRÍLOHA: —	ČÍSLO: ~~PROJEKTU~~ E2-3-14 E3-3-11