


ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP	: ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE ZAPUSTENÝ OCELOPLECHOVÝ JESTVUJÚCI, v.č. 809, r.v. 2001
ROZMERY	: JESTVUJÚCE
VÝROBCA	: STAVOMONTÁŽE BB
KRYTIE	: IP43/IP2x
PRÍVOD	: ZDOLA
VÝVODY	: ZDOLA

ROZVODNÁ SIET'	: TN–C, 3+PEN, AC 50Hz, 230/400V
ZÁKLADNÁ OCHRANA	: IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE	: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
VONKAJŠIE VPLYVY	: V. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU V. STN 33 2000–5–51

PROJEKT STAVBY

Projektoval	Peter Kotrle	Zodp. projekt.	Antonín Kotrle	 Kotrle Antonín autorizovaný stavebný inžinier projektovanie el. zariadení www.kotrle.eu	
Kreslil	Peter Kotrle	Hl. inž. proj.	Ing.arch. Ladislav Bradiak		
Miesto: Zvolen		Okres: Zvolen			
Stavebník: SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňova 1351, Zvolen				Tatranská č.109, Banská Bystrica 974 11, Slovensko	
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA				Dátum	08.2023
				Zmena	
				Stupeň	PROJEKT STAVBY
				Zák. číslo	2635
				Formát	A4
Miesto: Hviezdoslavova 230/13, Zvolen				Sada:	
Profesia: D.4 ELEKTROINŠTALÁCIA A UZEMNENIE				Mierka	— —
Obsah výkresu: ROZVÁDZAČ RE - ELEKTROMEROVÝ - JESTVUJÚCI				Číslo výkresu	E-06