



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Všetkým záujemcom

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo
7096/2024/
DEN/002

Vybavuje/☎
Mgr. Peter Jombík
+421 907 734 462

Bratislava
24.06.2024

V e c : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky II

Verejný obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v zadávaní nadlimitnej zákazky pod názvom „**Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádova, Bratislava–interiérové vybavenie a zariadenie objektu jedálne, vstavaný interiér**“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku Európskej únie č. 113/2024 pod značkou S 346247-2024 dňa 12.06.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2024 pod značkou 14692 - MST dňa 13.06.2024 (ďalej len „oznámenie“) nasledovne:

otázka zo dňa 20.06.2024

Otázka č. 2:

„chceli by sme požiadať o upresnenie materiálu položiek 3,4,5,6,7,11,12. V tabuľke a výkresoch je uvedená DTDL Egger doska lamino antická ružová u325 st9 (egger) / RAL 3012 ružová matná, hrúbka materiálu pri niektorých položkách nie je uvedená, niekde je uvedená 18 mm, inde 12 mm, u položky 4 a 5 je napríklad 12 mm, čo je úplne nedostatočné na lavičku na sedenie, okrem iného sa DTDL, ktorú požadujete nevyrába v hrúbke 12 mm. Rovnako kuchyňa, položka 11 má v exceli zástenu 12 mm a vo výkrese 18 mm. Prosíme o upresnenie, či je teda možné vyrobiť všetky požadované nábytky, ktoré by mali byť z lamina- DTDL u329 v hrúbke 18 mm. Ďakujem.“

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza že, podľa verejne dostupných informácií sa doska DTDL egger v požadovanej farbe vyrába v rôznych hrúbkach - 8, 10, 12, 19, 22 a 18 mm.

Vzhľadom na dlhšie časové možnosti na dodávku materiálu v inej hrúbke ako je 18 mm, verejný obstarávateľ bude akceptovať. Akceptujeme, aby všade bolo použité DTDL Egger u325 st9 v hrúbke 18 mm.

Verejný obstarávateľ umožní nahradiť výrobok ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať rovnaké alebo lepšie úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky.

Verejný obstarávateľ k vyššie uvedenému oznamuje, že bezodkladne odošle predmetné vysvetlenie informácií všetkým záujemcom a zverejní na profile verejného obstarávateľa zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie.

S pozdravom

Mgr. Peter Jombík v.r.
oddelenie verejného obstarávania