



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO - 00273	Vybavuje/linka Marta Juríčková 0940 608 017	Banská Bystrica 29.07.2024
-----------------------	--------------------------	---	-------------------------------

Vec **Vysvetlenie súťažných podkladov**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Zariadenie sociálnych služieb Pod Skalkou, Bystrická ulica 447/25, 967 01 Kremnica

Predmet zákazky: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Kremnica – zníženie energetickej náročnosti objektu

Druh postupu: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Vyhlásené: v Európskom vestníku č. 396179-2024 S 128/2024 zo dňa 03.07.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania 16242 - MSP, Vestník č. 129/2024 z 04.07.2024, Identifikátor 1297796

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 25.07.2024 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu Vám v súlade s § 48 ZVO, zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Podľa informácií od dodávateľa rekuperácie sa majú navyšovať počty regulátorov stenovej rekuperácie. Pristúpi verejný obstarávateľ k úprave počtu regulátorov v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer?

Odpoveď č. 1:

Podľa vyjadrenia projektanta v objekte DSS Kremnica sú navrhnuté dva regulátory RR01. Jeden na 1np a druhý na 2np. Oba regulátory sú osadené v miestnostiach kancelárii, tak aby ich mohla ovládať a nastaviť osoba na to určená a aby nedochádzalo k svojvoľnému ovládaniu samotnými klientami (osoby s ŤZP). Takto bol uvažovaný a odkonzultovaný návrh priamo zo zriaďovateľom objektu sociálnych služieb. Od výrobcu navrhovaných jednotiek a regulátorov sú z hľadiska výkonu a počtu jednotiek (7ks na 1np a 13ks na 2np) 2 regulátory dostatočné (overené u konkrétneho výrobcu jednotiek). Ak uchádzač uvažuje s ekvivalentným výrobkom jednotiek, tak je potrebné, aby uchádzač splnil požiadavku ovládania rekuperácie z dvoch miestností kancelárií.

S úctou,

Marta Juríčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa