



Bratislava, 16.7.2024
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie č.1

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní k zákazke realizovanej nadlimitným postupom na predmet zákazky: „**Vykurovanie UVZ UK Modra Piesky**“, parc. č. 7715, k.ú. Modra – **vypracovanie PD** v rámci zriadeného DNS „Architektonické, projekčné a inžinierske služby – DNS“ boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č.1:

V prílohe č.1 k zákazke, odsek 4 je uvedené "projektová dokumentácia bude riešiť osadenie nového zdroja tepla pre ústredné vykurovanie, tepelné čerpadlo vzduch-voda, ktoré bude osadené v exteriéri v rámci nehnuteľnosti parc. č. 7715, k.ú. Modra, prepojené na jestvujúci vykurovací systém, zároveň požadujeme prehodnotiť jestvujúce množstvo osadených vykurovacích telies, prípadne ich doplnenie opatrené s termostatickými ventilmi a hlavicami" Pri obhliadke bolo zistené že prevádzka na tepelné čerpadlá nie je celoročné možná z dôvodu požadovanej výstupnej teploty vykurovacieho systému. Ako doplnkový zdroj tepla majú byť použité jestvujúce elektrokotly osadené v objekte alebo obstarávateľ požaduje ako doplnkové kotly osadiť nové zariadenia?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nepožaduje osadiť nové zariadenia, ale trvá na ponechaní jestvujúcich elektrokotlov.

Otázka č.2:

Aké sú parametre hlavného elektrického ističa pre objekt?

Odpoveď

Verejný obstarávateľ zasiela v prílohe fotografie č.1, č.2, č.3, č.4

Fotografia č. 1 Hlavný istič



Fotografia č. 2 Istič v Hlavnom objekte



Fotografia č. 3 Prípojka hlavného ističa pred elektromerom



Fotografia č. 4

Zmluvné údaje

Hodnota RK v kW	97
Hodnota MRK v kW	139
Hodnota ističa v A	200
Dojednaná hodnota RK v A	140

Technické informácie

Tarifkácia	2T
Sadzba	C2-X3
Typ merania	A
Počet fáz	3
Hodnota účinníka	0.95
Úroveň siete	NN
Číslo elektromera	5983365
Kód HDO ⓘ	111103

Mgr. Martin Dufala, PhD.
vedúci oddelenia OCOZ

