



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2/4
832 03 Bratislava

Bratislava, 03.12.2024

Stavba: Trolejové trate v Bratislave, Nová trolejová trať Patrónka – Riviéra – Prípojka NN pre CDS
Investor: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) na základe žiadosti DOPRAVOPROJEKT, a. s. vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely konania o územnom rozhodnutí:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: “ **Trolejové trate v Bratislave, Nová trolejová trať Patrónka – Riviéra – SO 615 Prípojka NN pre CDS, Mlynská Dolina – Slávičie Údolie**“ parcely podľa PD, k. ú. Staré mesto podľa predloženej projektovej dokumentácie za týchto podmienok:

1. **Nakoľko vo Vami navrhovaných trasách stavby dochádza ku križovaniu a súbehu s NN distribučnými sieťami a s VN linkou č. 404, žiadame dôrazné dodržanie nižšie uvedených podmienok.**
2. **Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel.**
3. **Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o zakreslenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN**

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, www.zsdis.sk

Komunikačné kanály pre komunikáciu Žiadateľa s Prevádzkovateľom sú:

Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdis.sk, web: www.zsdis.sk

Na vedomie: T13100

CD 37851/2024

1/2

Prílohy : --



elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN).

4. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
5. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
6. Pri križovaní a súbahu zariadení budovaných v rámci horeuvedenej stavby z distribučnými sieťami spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. dodržiavať ustanovenia normy STN 73 6005.
7. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..
8. Zemné práce – pri križovaní a súbahu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. – požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
9. Stavba bude pripojená k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. podľa platných obchodných a technických podmienok určených v platnej Zmluve o pripojení.
10. Požadovaný odber elektrickej energie bude zabezpečený z káblového distribučného rozvodu NN vybudovaním novej káblovej prípojky. Káblová NN prípojka po vybudovaní zostane vo vlastníctve investora.
11. Meranie spotreby bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači pre fakturačné meranie, na hranici pozemku, verejne prístupné.
12. Pre pripojenie objektu je odsúhlasený hlavný istič pred elektromerom o maximálnej prúdovej hodnote 1x 16A vypínacej charakteristiky "B".
13. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
14. Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vystavenia.
15. Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko.

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú **platné 12 mesiacov od jeho vydania**.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská distribučná/Západoslovenská energetika, a.s..

Za spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

S pozdravom

Ing. Peter Burian

Attila Kiss

Západoslovenská distribučná, a.s.
118
BRATISLAVA