




KRÍŽOVANIE VN,NN A TELEKOM KÁBLOV S PLYNOVODOM STL,NTL



KRÍŽOVANIE VODOVODU S PLYNOVODOM STL, NTL




KRÍŽOVANIE TEPELNÉHO KANÁLU S PLYNOVODOM STL, NTL




UTESNENIE KONCOV CHRÁNIČKY MANŽETAMI GAVAPLAST
+ VYSTREDENIE POTRUBIA V CHR. VYSTREDOVACÍMI
OBJIMKAMI TYP S-A 1,0m
-OSADENIE ČUČAČKY NA VYŠŠOM KONCI
SVYVEDENÍM DO POKLOPU NA ÚROVNI U.T.
KEĎ JE MALÉ KRITÉ TEPELNÉHO KANÁLA
PLYNOVOD SA NAVRHNÉ POD TEPELNÝM KANÁLOM
S TAKOU ISTOU ÚPRAVOU AKO NAD TEPELNÝM KANÁLOM

POZNÁMKA:

KRÍŽOVANIE KANALIZÁCIE S PLYNOVODOM STL, NTL BEZ ÚPRAVY NAD 50cm






S ÚPRAVOU MINIMÁLNE 50cm




UTESNENIE KONCOV CHRÁNIČKY MANŽETAMI GAVAPLAST
+ VYSTREDENIE POTRUBIA V CHR. VYSTREDOVACÍMI
OBJIMKAMI TYP S-A 1,0m
-OSADENIE ČUČAČKY NA VYŠŠOM KONCI
SVYVEDENÍM DO POKLOPU NA ÚROVNI U.T.

SÚBEŽNÉ VEDENIA S PLYNOVODOM


SILOVÉ KÁBLE TELEKOM. KÁBLE




TEPELNÉ VEDENIE



VODOVOD. POTRUBIE



KANALIZÁCIA



ZÁKAZKA:

LEVICE HS, REKONŠTRUKCIA NÁDVORIA A SPEVNENÝCH PLÔCH

OBJEKT: SO 401 PRESUN REGUL. STANICE PLYNU

PRÍLOHA: Súbehy a krížovania s inž. sietami

INVESTOR: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA Č.2, 812 72 BRATISLAVA

KRAJ: NITRIANSKY OKRES: LEVICE K.Ú.: LEVICE

MANAŽÉR PROJEKTU:
doc. ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
ING. JÚLIUS HLAVÁČ

NAVRHOL - VYPRACOVAL:
ING. TOMÁŠ TKÁČ

KONTROLOVAL:
ING. TOMÁŠ TKÁČ

TK PLYN

Jaseňová 21, 010 07 Žilina, Tel.: 0908 277 367
e-mail: tomas.tkac@yahoo.com,
IČO:47 926 741 DIČ: 2024169917

ČÍSLO ZÁKAZKY: 23-34

DÁTUM: 08/2023

STUPEŇ: DSP/RP

MIERKA: -

FORMÁT: 2xA4

ČÍSLO PRÍLOHY: SÚPRAVA:

05