



LEGENDA


- 


K1


D75/PVC-U
- 


PV1

DN25-IZ.

HDPE
- 

PRIPÁJACIE POTRUBIE PRE SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU, MATERIÁL PVC, VIEŠŤ V SKLONE DO STÚPACIEHO POTRUBIA
- 

PRIPÁJACIE POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIÁL PEX-AL-PEX, IZOLOVANÉ
- 

PRIPÁJACIE POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL PEX-AL-PEX, IZOLOVANÉ
- 

PRIPÁJACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY, MATERIÁL OCEĽ, IZOLOVANÉ
- STÚPACIE POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE.1M NAD ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OSADIŤ ČISTIACI KUS. VYVIEŠŤ NAD STRECHU A OSADIŤ ODVETRAVACIU HĽAVICU HL810/VYVIEŠŤ K STROPU A OSADIŤ PRIVZDUŠŇOVACIU HĽAVICU HL905N. OZNAČENIE/DIMENZIA/MATERIÁL
- STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY. OZNAČENIE /DIMENZIA/MATERIÁL

LEGENDA ZARIADENÍ

- UM

UMÝVADLO BIELE KERAMICKÉ S KRYTOM, OSADIŤ 2xROHOVÝ VENTIL, SO ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM HL132/40, ODKANALIZOVANIE D40
- WC

ZÁVESNÝ KLOZET Z BIELEJ KERAMIKY S NÁDRŽKOU DO STENY, OSADIŤ 1xROHOVÝ VENTIL, ODKANALIZOVANIE D110
- SP

SPRCHOVACÍ KÚT, SO ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM HL514, OSADIŤ 2xNÁSTENKU PRE SV A TV, ODKANALIZOVANIE D50
- HN

HADICOVÝ NAVIJAK 33, DĹŽKA HADICE 30m, OSADIŤ 1xGUĽOVÝ VENTIL
- Z0

ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TV, HAKL BD 80V, OSADIŤ 2xROHOVÝ VENTIL

POZNÁMKA

PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO ZVUKOVO IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI. V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20mm.

PRESTUPY CEZ POŽIARNO-DELIACE KONŠTRUKCIE, VYSPRAVIŤ POŽIARNYMI MANŽETAMI/PROTIPOŽIARNYM TMELOM.

VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY, BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM.

ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY VENTILAČNOU HĽAVICOU.

VÝŠKA NAPOJENIA PODĽA POUŽITÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV.

POTRUBIA VEDENÉ PRI STROPE, SÚ KOTVENÉ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE, PODĽA VYHLÁŠKY.

Autor návrhu		Ing. Jozef Špirko		<div>ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk</div>		
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.				
Vypracoval		Ing. Martin Tutko, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.				
Stavebník		SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ ÚzS SVIDNÍK, STROPKOVSKÁ 717/82, 089 01 SVIDNÍK				
Miesto stavby		p.č.: 578/16, k.ú.: Svidník		Číslo zákazky	2023-134	
				Formát	2 x A4	
Názov stavby	SKLADOVACIA HALA – PRÍSTAVBA				Dátum	04/2023
Objekt	ZDRAVOTECHNIKA				Stupeň	DSP
Obsah	PÔDORYS 1.NP				Mierka	1:75
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV				Číslo výkresu	02