

Górzno, 05.09.2024 r.

Do publicznej wiadomości

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla przedszkola w Górznie**”.

Nr zamówienia IG.271.10.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1129 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytanie od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

- 1. Zamawiający wymaga falownika z wyświetlaczem. Jaki rodzaj wyświetlacza ma posiadać falownik? Czy wystarczy wyświetlacz ze wskaźnikami LED informującymi o stanie pracy falownika?**

Odp. Wyświetlacz ma posiadać funkcje odczytu co najmniej następujących danych: bieżąca moc produkcji prądu instalacji paneli, całkowita wyprodukowana moc, bieżąca data, całkowita dobowa/dzienna wartość wyprodukowanej energii, informacje o prawidłowości działania instalacji.

z upoważnienia Burmistrza
Agnieszka Nadolska

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Górzno