

Do publicznej wiadomości

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla przedszkola w Górznie**”.

Nr zamówienia IG.271.10.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1129 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

1. **Czy Zamawiający wymaga, aby przeglądy serwisowe odbywające się raz w roku były bezpłatne? Przez ile lat miałyby się odbywać w tej formie?**
Odp. Tak.. Przez okres trwania gwarancji wskazanej w ofercie.
2. **Czy Zamawiający wymaga optymalizacji wszystkich modułów znajdujących się na dachu czy tylko modułów, które mogą ulec zacienieniom?**
Odp. Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów oraz wyraża zgodę na montaż optymalizatorów w stosunku jeden optymalizator na dwa panele
3. **Czy termin oczekiwania na wymianę licznika zawiera się w wymaganym terminie realizacji zamówienia, tj. w punkcie "- zakończenie prac budowlanych 40 dni od podpisania umowy?**
Odp. 40 dni jest terminem na zakończenie prac budowlano-montażowych, termin na wymianę licznika realizowany przez zarządcę sieci nie musi być w terminie 40 dni.

z upoważnienia Burmistrza

Agnieszka Nadolska


**Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Górzno**