



SAMOSTATNÉ STOJACA SKRIŇA  
 TYP BPM-F-800/20/4-P (EATON)  
 PLECHOVÉ DVERE  
 KRYT : IK10, IP 55  
 BOČNICA MONTÁŽNEHO RAMU TYP BPZ-MSW-20/SNAP (1 PÁR)  
 DRŽIAK BOČNICE TYP BPZ-CTS-S (KRÁTKA), -L (DLHÁ) (1 PÁR)  
 PRÍSTROJOVÁ LIŠTA TYP BPZ-DINR35-800  
 UPEVNŇOVACIE ÚCHTYKY RISTROJOVEJ LIŠTY BEL12  
 PODSTAVEC KOMPLET TYP BPZ-KR81/400, VŠŠKA 100mm, IP30/IP 55  
 PODSTAVEC KOMPLET TYP BPZ-KR82/400, VŠŠKA 200mm, IP30/IP 55  
 DRŽIAK KRYCÍCH DOSIEK TYP BPZ-FPS/20 (1 PÁR)  
 KRYCIA DOSKA S VÝREZOM TYP BPZ-FP-800/200-45

DOKUMENTÁCIA SI ŤUŽI LEN PRE VYDANIE STAVBEJNÉHO POVOLENIA A NEMAHADZUJE REALIZAČNÝ PROJEKT  
 PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ VYPRACOVAŤ REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU  
 ROZPOZITAČ MUSÍ SPLŇAŤ POZIADAVKY IEC 61 439-2,3  
 NÁPRAVČIA SÚSTAVA : 3/N/PE AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S  
 OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ OCHRANA  
 OCHRANA PRED PRAVÝM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 81.411.2)  
 -IZOLOVANÍM ZVÝCH ČASTÍ (STN 33 2000-4-41 PRÍLOHA A4.1)  
 -ZABRANAMI ALBO KRYTMI (STN 33 2000-4-41 PRÍLOHA A4.2)  
 OCHRANNÉ OPATRENIE: OCHRANA PRI PORUCHĚ  
 OCHRANA PRED NEPRÍAMYM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 81.411.3)  
 -OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 81.411.3.1)  
 -SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHĚ V SÍTI (STN 33 2000-4-41 81.411.3.2)  
 PROJEKTOVA DOKUMENTÁČIA PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ VÝKRESY  
 A TECHNICKÉ PODKLADY SÚ DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA  
 ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ ICH MIMO RÁMCE RIEŠENÉHO DIELA JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA

Zodp. Projektant:	Vypracoval:	<b>EL-PROJEKT s.r.o.</b>
Laluha Alfréd	Laluha Alfréd	Pod Hrádkom 27A, Prievidza
Investor:	AGROSEV spol. s r.o., Bottova 1, 962 12 Detva	tel. 0907 421842
Miesto:	Želobudza	IČO: 44 658 567
Názov stavby:	<b>KRAVIN 02</b>	Email: alfilaluha@gmail.com
S.O.02	<b>Elektroinštalácia a systém ochrany pred bleskom</b>	Formát: 2 A4
Názov výkresu:	<b>ROZVADZAČ R2</b>	Dátum: 03/2023
		Stupeň: PSP
		Časť: ELEKTRO
		Mierka: č.v.
		<b>E.2/1</b>