

LEGENDA EXIST. SIETI

— — — — —	podzemna sieť ANTIK	— — — — —	podzemný kábel DPMK VO
— — — — —	podzemný kábel Sitel	— — — — —	podzemný kábel NN VSD
— — — — —	podzemný kábel Telekom	— — — — —	podzemný kábel VN VSD
— — — — —	podzemný kábel Delta online	— — — — —	podzemný kábel ŽSR sekcia EaE
— — — — —	podzemný kábel Delta online - kábel UPJŠ	— — — — —	tvárniová trasa ŽSR sekcia OZT
— — — — —	podzemný kábel Slovanet	— — — — —	plyn STL - SPP
— — — — —	podzemný kábel UPC	— — — — —	teplovod - TEHO
— — — — —	optický kábel Orange	— — — — —	HV rozvod a oznamovací kábel - TEKO
— — — — —	podzemný kábel SWAN	— — — — —	kanalizácia - VVS
— — — — —	podzemný kábel SANET-TUKE	— — — — —	vodovod - VVS

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019


Ochranné opatrenie:

- samočinné odpojenie napájania čl. 411
- dvojito alebo zosilnená izolácia čl. 412
- malé napätie SELV a PELV čl.414

3 PEN ~ 50Hz, 230/400V // TN-C
3 PEN / 3N+PE ~ 50Hz, 230/400V // TN-C-S
1 N+PE ~ 50Hz, 230V // TN-S
2 = 12V//SELV

LEGENDA:

- — — — — Káblové vedenia uložené v pieskovom lôžku v hĺbke 0,7m zhora kryté fóliou
- — — — — Uzemnavací pásik FeZn 30x4 uložený v zemi na dne káblového výkopu, alebo v samostatnej ryhe
- S1 — — — — — Dopravná značka so striedavo blikajúcimi svetlami a radiacou jednotkou so senzorom prítomnosti chodca osadená na stožiar
- S2 — — — — — Riadiaca jednotka so senzorom prítomnosti chodca osadená na stožiar
- 30004 — — — — — Dopravná značka so striedavo blikajúcimi svetlami a radiacou jednotkou osadená na existujúcom osvetľovacom stožiar
- — — — — Existujúci osvetľovací stožiar verejného osvetlenia
- — — — — Vyznačený smer jazdy na komunikácii



				Číslo súpravy
Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Dátum	Podpis	

Stavba		Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov		Valbek & Prodex Valbek&Prodex, spol. s r.o. Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava Stredisko Košice, ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice
Hlavný inžinier projektu Ing. Jana Luteránová	Zodpovedný projektant PS/SO Ing. Pavol Petrušanský	Navrhoval, vypracoval Ing. Pavol Petrušanský	Kontroloval Ing. Jana Luteránová	
Počet listov 2A4	Mierka 1:500	Stupeň PD projekt	Dátum 29.8.2021	
Objekt / súbor MČ Košice - Juh, ul. Jantárova, priechod č. 6 (Fibichova - Palárikova)			Číslo zákazky zhotoviteľa 21KE23001	
			Etapu / UČS -	
			Časť dokumentácie -	
Názov prílohy Situácia			Číslo prílohy 2	