



GMINA BRZOZIE

Brzozie 50, 87-313 Brzozie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 56 49 129 10
fax +48 56 49 129 11

Strona internetowa: www.brzozie.pl
e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl

Brzozie, dnia 03.09.2024 r.

IR.271.5.9.2024

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: **Oświetlenie w Gminie Brzozie**

Postępowanie ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.08.2024 r. pod numerem: 2024/BZP 00468069 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

<https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/1533/318/ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-pn-oswietlenie-w-gminie-brzozie-ir271592024.html>

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 oraz 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm) Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Zakres zmian jest następujący:

1. W SWZ ust. 1 rozdziału XVIII SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT zmienia się zapis:

Było:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej nie później niż do dnia **04.09.2024 r. do godziny 08:00**

Jest:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej nie później niż do dnia **09.09.2024 r. do godziny 08:00**

2. W SWZ rozdziału XIX TERMIN ZWIĄZANIA OFERT, zmienia się zapis:

Było:

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym

dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **03.10.2024 r.**

Jest:

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **08.10.2024 r.**

3. W SWZ ust. 1 rozdziału XX. TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT, zmienia się zapis:

Było:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.09.2024 r. o godzinie 08:30** w siedzibie Zamawiającego, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert.

Jest:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.09.2024 r. o godzinie 08:30** w siedzibie Zamawiającego, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert.

4. W załączniku do SWZ nr 1 Formularz ofertowy, w pkt. 3 zmienia się zapis:

Było:

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto złotych
(cena brutto słownie:)
w tym podatek Vat% w kwocie zł

Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość (szt.)	Cena netto (zł)	Vat (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Demontaż, dostawa i montaż lamp typu LED	270				
2.	Audyt i inwentaryzacja	1				
RAZEM:						

Oferujemy okres gwarancji miesięcy.

Jest:

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto złotych

(cena brutto słownie:)

w tym podatek Vat% w kwocie zł

Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość (szt.)	Cena netto (zł)	Vat (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Demontaż, dostawa i montaż lamp typu LED będących własnością EO	202				
2.	Demontaż, dostawa i montaż lamp typu LED będących własnością Gminy Brzozie	68				
3.	Audyt i inwentaryzacja	1				
RAZEM:						

Oferujemy okres gwarancji miesięcy.

Informujemy, że:

Proponowany przez Nas produkt posiadać będzie łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i/
Proponowany przez Nas produkt jest równoważny do produktu, łącznie posiada certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i*

5. W załączniku do SWZ nr 9 opis przedmiotu zamówienia – Wymogi techniczne.docx w pkt. 5

Wymagania techniczne dotyczące odbioru robót oświetleniowych, zmienia się zapis:

Było:

- nadzór nad realizacją prac modernizacyjnych, odbiory etapowe i końcowe odbędą się przy udziale przedstawiciela Energa Oświetlenie Sp. z o.o,
- Istniejące oprawy oraz osprzęt oświetleniowy podlegający demontażowi Wykonawca podczas prowadzenia prac powinien zabezpieczyć demontowane elementy oraz po zakończeniu rozliczyć z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - Dział Realizacji Usług w Brodnicy ul. 18 Stycznia, 87-300 Brodnica
- dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej oraz powinna zawierać: opis techniczny, schematy, plany, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia szafek oświetleniowych, pomiary natężenia/luminancji oświetlenia dla jezdni,

chodników i ścieżek rowerowych, przed i po redukcji mocy, protokół odbioru pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

Jest:

- nadzór nad realizacją prac modernizacyjnych, odbiory etapowe i końcowe odbędą się przy udziale przedstawiciela Energa Oświetlenie Sp. z o.o,
- Istniejące oprawy oraz osprzęt oświetleniowy podlegający demontażowi Wykonawca podczas prowadzenia prac powinien zabezpieczyć demontowane elementy oraz po zakończeniu rozliczyć z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - Dział Realizacji Usług w Brodnicy ul. 18 Stycznia, 87-300 Brodnica - dotyczy majątku i własności EO (202 szt.);
- W przypadku części urządzeń (68 szt.), których modernizacja objęta jest niniejszym zamówieniem stanowiącej własność i majątek Gminy Brzozie, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć demontowane urządzenia oświetleniowe i oddać do utylizacji. Dokumenty z utylizacji należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej;
- dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej oraz powinna zawierać: opis techniczny, schematy, plany, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia szafek oświetleniowych, pomiary natężenia/luminancji oświetlenia dla jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, przed i po redukcji mocy.

6. W załączniku do SWZ nr 8 – wzór umowy, w § 1, dodaje się zapis:

14. W przypadku części urządzeń (202 szt.), których modernizacja objęta jest niniejszym zamówieniem stanowiącej własność i majątek EO Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć demontowane urządzenia oświetleniowe, składować je i przekazywać na rzecz Energa Oświetlenie Sp. z o. o. - Dział Realizacji Usług w Brodnicy ul. 18 Stycznia, 87-300 Brodnica.

15. W przypadku części urządzeń (68 szt.), których modernizacja objęta jest niniejszym zamówieniem stanowiącej własność i majątek Gminy Brzozie, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć demontowane urządzenia oświetleniowe i oddać do utylizacji. Dokumenty z utylizacji należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

7. W załączniku do SWZ nr 8 – wzór umowy, w § 2 ust. 2, zmienia się zapis:

Było:

2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia i zamontowania kompletnego przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej (atestami, certyfikatami, kartami technicznymi zamontowanych opraw, protokołem rozruchu urządzeń).

Jest:

2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia i zamontowania kompletnego przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza ma być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej oraz powinna zawierać: opis techniczny, schematy, plany, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia szafek oświetleniowych, pomiary natężenia/luminancji oświetlenia dla jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, przed i po redukcji mocy.

8. W załączniku do SWZ nr 8 – wzór umowy, w § 3 ust. 6, zmienia się zapis:

Było:

6. Wystawiona faktura powinna zawierać pozycje:

- 1) demontaż, dostawa i montaż lamp LED wraz ze wskazaniem wartości;
- 2) wykonanie audytu wraz ze wskazaniem wartości.

Jest:

6. Wystawiona faktura powinna zawierać pozycje:

- 1) demontaż, dostawa i montaż lamp LED stanowiący własność OE, wraz ze wskazaniem wartości;
- 2) demontaż, dostawa i montaż lamp LED stanowiący własność Gminy Brzozie, wraz ze wskazaniem wartości;
- 3) wykonanie audytu wraz ze wskazaniem wartości.

z up. WÓJTA

Grażyna Grzecznowska

Sekretarz Gminy