RPJ
/jedáleň/

Názov	Rozv. RH	HUS	NO-J	VZT1	VZT2	Spor. vyp.	Spor. vyp.	Spor. vyp.	Spor. vyp.	Spor. vyp.	Spor. vyp.	Spor. vyp.	Spor. vyp.	Spor. vyp.	Spor. vyp.
	/Hl. napájanie/			/kuchyňa/	/jedáleň/	Qf1	Qf2	Qf3	Qf6	Qf7	Qf8	Qf11	Qf5	Qf9	Qf10
Poznámky	-	-	-	-	-	/konvektomat/	/konvektomat/	/konvektomat/	/kotol/	/fritéza/	/fritéza/	/panvica/	/robot/	/umývačka/	/robot/
Pi	-	-	-	10,8kW	24,5kW	24,5kW	10,1kW	25kW	12kW	15kW	15kW	15kW	3kW	3kW	3kW
Kábel-typ	N2XH-J 5x70	N2XH-J 5x35 ZŽ	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 5x4	N2XH-J 5x16	N2XH-J 5x16	N2XH-J 5x4	N2XH-J 5x16	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5
Umiestnenie				miest. č. Ea.1.06	miest. č. Ea.1.06	miest. č.	miest. č.	miest. č.	miest. č.	miest. č.	miest. č.	miest. č.	miest. č.	miest. č.	miest. č.

Názov	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	zás. č. 1	zás. č. 2	zás. č. 3	zás. č. 4	zás. č. 5	zás. č. 6	zás. č. 7	zás. č. 8	zás. č. 9	zás. č. 10	zás. č. 11	zás. č. 12
					/krájač chleba/	/výdajný pult1/	/výdajný pult2/	/box/								
Poznámky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pi	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kábel-typ					N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5
Umiestnenie					miest. č. E.1.14	miest. č. E.1.14	miest. č. E.1.14	miest. č. E.1.12	miest. č. E.1.12	miest. č. E.1.11	miest. č. E.1.10	miest. č. E.1.08,13	miest. č. E.1.14	miest. č. E.1.05	miest. č. E.1.02,17	miest. č.
																Ea.1.07,09

Názov	zás. č. 13	zás. č. 14	zás. č. 15	zás. č. 16	RACK	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA
				projektor č.1								
Poznámky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kábel-typ	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5							
Umiestnenie	miest. č.	miest. č. E1.15	miest. č. E1.15	miest. č. E1.15	miest. č. E1.15							
	Ea1.01-06											
	Ea1.21-24,27											

Názov	Svet č. 1	Svet č. 2	Svet č. trafo 1,2,3	Svet č. 3	Svet č. 4	Svet č. 5	Svet č. 6	REZERVA	REZERVA
		/reflektory/							
Poznámky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kábel-typ	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5		
Umiestnenie	miest. č. E.1.15	miest. č. E.1.15	miest. č. E.1.15	miest. č.	miest. č.	miest. č.	miest. č.		
				E.1.08-12	E.1.02,04,05,17	Ea1.07-10	Ea1.01-06		
					F.1.01		Ea1.21-24		

ROZVÁDZAČ RPJ:

OCEP skriňa pre zapustenú / nástennú montáž
Typ: RITTAL 1114.500
Parametre: 1400 / 1000 / 300 (v/š/h) mm
Krytie IP44/20
prívody / vývody : zhora/zdola

Náplň rozvádzača:

kompaktný istič OEZ BC160NT305-160-D +SV-BHD-X230 OEZ	1ks
kombinovaný zvodič FLP-B+C MAXI VS/4 SALTEK	1ks
fáz.relé SCHRACK UR5P3011	1ks
istič EATON PL6 50/3/B	3ks
istič EATON PL6 32/3/B	3ks
istič EATON PL6 25/3/B	1ks
istič EATON PL6 20/3/B	2ks
istič EATON PL6 16/3/B	7ks
istič PL6 6/1/B	2ks
istič PL6 16/1/B	2ks
stykač EATON Z-SCH230/1/25-20	1ks
prúd.chránič s ističom EATON PFL6 16/1N/B/003	18ks
prúd.chránič s ističom EATON PFL6 10/1N/B/003	9ks
elektromer LE-02d CT F&F	1ks

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41)	
	NORMÁLNA PREVÁDZKA	NORMÁLNA PREVÁDZKA
3+N+PE,AC,50Hz,400V/TN-C-S	KRYTOM, IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
1+N+PE,AC,50Hz,230V/TN-S	KRYTOM, IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

FBB-ELECTRIC s.r.o.
Prevádzka: Šafárikova 443/16, Galanta 924 01
www.fbb.sk, info@fbb.sk

Razítko.:
Výtlačok č.:

HIP:	Ing. Vladimír Rabčan	Stupeň:	DRS
		Dátum:	04/2019
Zodpovedný p.:	Ing. Bálint Forró	Formát:	8xA4
Vypracoval:	Ing. Bálint Forró	Mierka:	-
	Bc. Barnabás Forró	Č.projektu:	P190213

Názov stavby:	Rekonštrukcia školy SPŠ Nové Mesto nad Váhom
Č.parcely / KÚ:	Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Investor:	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Názov výkresu:	Trojpólová schéma rozvádzača RPJ /jedáleň/

E22