

Žiadosť o vysvetlenie – Odpoveď V8

Dátum a čas doručenia: 21.01.2020 09:31:32

Otázka č. 1:

V technickej správe sa v rámci kotolne-strojovne uvádzajú trojcestné zmiešavacie ventily so servopohonmi a nie sú uvedené vo výkaze výmer.

V časti kotolňa sa neuvádzajú ventily, filtre a vypúšťacie ventily pri armatúrach.

Odpoveď:

Uvedené bolo doplnene vo VV