

# TABUĽKA MaR

Stavba: Kompostáreň BRO Krásno nad Kysucou

PS02 MERANIE A REGULÁCIA , Časť: 1.2\_Systém riadenia

DSP

1

MER. OBVOD	OZN. M.O.	NÁZOV MERACIEHO OBVODU	MERACÍ ROZSAH	MENOVITÁ HODNOTA	OZNAČENIE PRÍSTROJOV MaR	TYP PRÍSTROJOV
F06-TIC	001	<b>Meracie okruhy</b> Vonkajšia teplota	-30°÷+60°C		F06-BT001	
C02-TIC	001-T1	Teploty v dozrievacích boxoch - Box1	30÷130°C	50°C	C02-BT001-T1	
C02-TIC	001-T2	Teploty v dozrievacích boxoch - Box2	30÷130°C	50°C	C02-BT001-T2	
C02-TIC	001-T3	Teploty v dozrievacích boxoch - Box3	30÷130°C	50°C	C02-BT001-T3	
C02-TIC	001-T4	Teploty v dozrievacích boxoch - Box4	30÷130°C	50°C	C02-BT001-T4	
		<b>Ovládanie okruhy</b>				
HCA	C02M001	Ovládanie dýchadla - dozrievacia plocha 1	off/on	400V/2,2kW	C02M001	DL2
HCA	C02M002	Ovládanie dýchadla - dozrievacia plocha 2	off/on	400V/2,2kW	C02M002	DL2
HCA	C02M003	Ovládanie dýchadla - dozrievacia plocha 3	off/on	400V/2,2kW	C02M003	DL2
HCA	C02M004	Ovládanie dýchadla - dozrievacia plocha 4	off/on	400V/2,2kW	C02M004	DL2
HCA	A04-M001	Ovládanie čerpadla-prečerp. do výluh.nádrže	off/on	230V/1,5kW	A04-M001	
HCA	A04-M101	Ovládanie čerpadla- skrápanie drviča	off/on	230V/1,5kW	A04-M101	
HCA	F06-M101	Ovládanie čerpadla výluh. vody	off/on	230V/1,5kW	F06-M101	
HCA	F06-M201	Ovládanie čerpadla výluh. vody	off/on	230V/1,5kW	F06-M201	
		V Trenčíne, január 2020 Vypracoval: Ing. Košťál I.				