

LEGENDA ZARIADENÍ:

11K 600/600 - OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO (napr. KORAD)

— DĚLKA TELES 600 mm

— VÝŠKA TELES 600 mm

— BOČNÉ PŘIPOJENÍ G1/2"



TV15/3 - TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍAMÝ G1/2" (napr. HERZ TS-90-V) S NASTAVENÍM Ě3

RS15 - REGULAČNO UZATVÁRACIA SPOJKA G1/2" (napr. HERZ RL-5) PRIAMA

-6- STÚPAČKA VYKUROVANIA

POZNÁMKA :

TERMOSTATICKÉ VENTILY OPATRIŤ TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZCULES (antivandal s blokáciou)

Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS		 <b>eM.Ve s.r.o.</b> projekt T22 a ocenenie stavebných prác	
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS			
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS			

Autor projektu		Ing. Oliver Golis	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail:golis@golis.sk	
Hlavný projektant		Ing. Oliver Golis		
Investor		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribrňova č. 2, 812 72 Bratislava		

Katastrálne územie		Parcela	Stupeň	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
Miesto	Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky		Profesia	VYKUROVANIE
			Dátum	02/2018
			Č. zák.	07/MV/2018
Názov	Nové Zámky OR PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu		Formát	10xA4    Mierka    1 : 50
Obsah	Pôdorys 1. NP - časť "B"		Profesia	Číslo výkresu    Stavebný objekt
			V	E1.1.S0-01.06