

Pawonków, dnia 29.11.2024 r.

ZP.11/2024

### Informacja dla Wykonawców 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kośmidrach**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

#### Pytanie:

1. Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych konieczne jest wystąpienie o nowe warunki przyłączeniowe. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzyskał warunki przyłączeniowe, czy należy to do zakresu prac Wykonawcy.
2. Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanych ogrzewanie ma być zasilane z pompy ciepła+wentylacja mechaniczna + PV. Z kolei w zestawieniu materiałów znajduje się kocioł na pellet.

Proszę o wyjaśnienie jakie źródło ciepła należy przyjąć do wyceny.

#### Odpowiedź:

Ad. 1 Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia od gestora leży po stronie wykonawcy. Do dokumentacji dodano aktualny Projekt Techniczny branży elektrycznej oraz przedmiar na podstawie których należy uzyskać warunki.

Ad. 2 Zgodnie z Projektem Technicznym branży sanitarnej obiekt ogrzewany będzie przy pomocy kotła na pellet.

Joanna Wons-Kleta  
Wójta Gminy Pawonków  
/ – podpisano elektronicznie/