

LIST ČÍSLO	OBSAH LISTU
E05/1	PREHLADOVÁ SCHÉMA 1
E05/2	PREHLADOVÁ SCHÉMA 2

PLASTOVÁ ROZVODNICA NÁSTENNÁ NP 65-0608030
(600 x 800 x 300mm)

3 PEN (N+PE) ~ 50 Hz, 400 V/ TN-C-S

1 PEN (N+PE) ~ 50 Hz, 230 V/ TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM

PODĽA STN 33 2000-4-41:

- ZÁKLADNÁ OCHRANA:
 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ - A.1
 - KRYTMI - A.2
 - DOPLNKOVOU IZOLÁCIU - C.4
- OCHRANA PRI PORUCHE :
 - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE - 411.3.2
 - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM - 411.3.1.2
 - DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM - 411.3.2.6
 - PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI - 411.3.3

KRYTIE: IP65/IP20

PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY HORE

$I_n = 63 \text{ A}$

$P_i = 36 \text{ kW}$

$P_v = 21,6 \text{ kW}$

$\beta = 0,6$

CERTIFIKÁT ČÍSLO : 013/1/2016-EZ-P-E2-A,B					
ZODP. PROJEKTANT	J. GAJDÁR		PARÉ	Elektroprojekt JG s.r.o. Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava e-mail: jozefgajdar@gmail.com mobil: 0905 63 73 99	
NAVRHOL	J. GAJDÁR				
ODBERATEĽ	POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO 929 01 KÚTNIKY				
STAVBA	REKONŠTRUKCIA FARMY TEREZOV OBJEKT SO.27 - SPOJOVACIA CHODBA PARCELY ČÍSLO 2751, 2774/1		FORMÁT	4A4	
			DÁTUM	09. 2023	
			ZÁK. ČÍSLO	83/23	
OBSAH VÝKRESU	ROZVÁDZAČ RZS 27.2		ČASŤ DOK. ELEKTRO	MIERKA -	ČÍSLO PRÍLOHY: E05