



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 03.02.2025

**VEC**

## **Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní**

**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 27.01.2025 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 10 s názvom: DNS VAKM výzva 10/2025 pre závod Rožňava (ul. Južná).

Dňa 31.01.2025 boli Obstarávateľovi doručené žiadosť o predĺženie termínu dodania a žiadosti o vysvetlenie podkladov / otázky, na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

### **Otázka č. 1:**

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie termínu dodania na položky č. 26 a 27 výzvy č. 10/2025 pre závod Rožňava Časť 1:

26 Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN80 0,85 - 1,15m (kompatibilita s položkou č. 23)

27 Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN100 0,85 - 1,15m (kompatibilita s položkou č. 24)

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 26 a 27 termín dodania 4 týždne od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u týchto položiek na 4 týždne od objednania.

Príjemný deň

### **Otázka č. 2:**

Dobrý deň,

pri položke č. 3 Ventil pre reguláciu tlaku DN80 PN10/16, 0,15-1,2 MPa, obojstranne prírubový spoj, stav.dĺžka 310mm sa pýtame:

Otázka č.1 Je možné dodať ventil s rozsahom 1-1,6 Mpa?

S pozdravom

### **Otázka č. 3:**

Dobrý deň, prosíme o bližšiu špecifikáciu k výzve č. 10/2025 - Názov: DNS VAKM výzva 10/2025 pre závod Rožňava (ul. Južná) - pre Časť 2, k položke číslo 3, (Ventil pre reguláciu tlaku DN80 PN10/16, 0,15-1,2 MPa, obojstranne prírubový spoj, stav. dĺžka 310mm).

Na základe informácií od výrobcu Vás žiadame o špecifikáciu aký bude vstupný a výstupný tlak.

Ďakujeme

**Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1, č. 2 a č. 3:**

Dobrý deň,

týmto Vám oznamujeme, že pri položkách č. 26 - Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN80 0,85 - 1,15m (kompatibilita s položkou č. 23) a č. 27 - Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN100 0,85 - 1,15m (kompatibilita s položkou č. 24) z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 4 týždňov od doručenia objednávky.

Ďalej Vám oznamujeme, že pri položke č. 3 - Ventil pre reguláciu tlaku DN80 PN10/16, 0,15-1,2 MPa, obojstranne prírubový spoj, stav.dĺžka 310mm, trváme na dodaní položky v uvedenom znení „Ventil pre reguláciu tlaku DN80 PN10/16, 0,15-1,2 MPa, obojstranne prírubový spoj, stav.dĺžka 310mm“ v zmysle projektovej dokumentácie. Súčasne k otázke č. 3 uvádzame, že podľa projektovej dokumentácie je uvedený vstupný tlak 0,42MPa a tlak na výstupe 0,25MPa, predmetné bolo doplnené aj k samotnej položke č. 3 - Ventil pre reguláciu tlaku DN80 PN10/16, 0,15-1,2 MPa, obojstranne prírubový spoj, stav.dĺžka 310mm, vstupný tlak 0,42 MPa a tlak na výstupe 0,25MPa.

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné podklady a Príloha č. 1 – Opis, CP – Časť 2.

S pozdravom