



NOVÁ KAZETOVÁ 4-CESTNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VČETNĚ DEKOR. PANELU
VYBAVENA ČERPADLEM ODVOD KONDENZÁTU




NOVÉ ROZVODY CHLADIVA R410A-VEDENO V PODHLEDU V POLOZE STÁVAJÍCÍ TRASY



NOVĚ NAVRŽENÝ ROZVOD ODVODU KONDENZÁTU



VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACH. UZÁVĚRKOU , DVÍŘKA 300/300



Ing. Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc, IČO:47187 689				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT				
Ing. Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc, IČO:47187 689				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVÍDANÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT	
Ing. Judita Bravencová	Ing. Judita Bravencová		Ing. Judita Bravencová	
MÍSTO	Šternberk	OBEC	Šternberk	KRAJ: OLOMOUCKÝ
INVESTOR Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk				
NÁZEV AKCE			DATUM	12/2024
KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK CHLAZENÍ DÍLČÍCH PROSTOR 2.NP Masarykova 307/20, Šternberk			MĚŘITKO	1:50
			STUPEŇ	DPS
			ČÁST	CHLAZENÍ
			NÁZEV VÝKRESU	
PŮDORYS 2.NP-odvod kondenzátu			D.1.4.1	05