

**Zamawiający:**

Gmina Kuźnia Raciborska  
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4  
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

**Numer ogłoszenia:** Ogłoszenie nr BZP pod nr 2025/BZP 00122971 z dnia 2025-02-27

**Nazwa zadania:** „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska”.  
**Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. – IB.271.1.2025**

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania.

**Zapytanie nr 7 z dnia 14.03.2025 r.**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności:

W SWZ IV Opis przedmiotu zamówienia: "4) budowę studni rewizyjnych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1 200 mm.."

W projekcie umowy par. 1 pkt 2 ppkt 2 zakres zamówienia obejmuje:

"budowę studni rewizyjnych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1 200 mm,..."

W projekcie (profile) występują studnie 1000mm

Rysunek nr 41 studnia DN1000mm

W projekcie budowlanym - opis pkt I 10.2.1 mowa jest o studniach DN1000mm

W dołączonym przedmiarze robót poz. 15 studnia DN1000mm

W Specyfikacji Technicznej: studnie DN1200mm

Proszę o jednoznaczne wskazanie jakie studnie należy przyjąć do skalkulowania oferty?

**Odpowiedź:**

Do skalkulowania należy przyjąć studnie zgodnie z dokumentacją projektową o średnicy  $\varnothing$ 1000 mm.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w tym zakresie tj.:

- 1) w Dziale IV SWZ pkt 4) otrzymuje brzmienie:  
„4) budowę studni rewizyjnych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, łączonych na uszczelkę, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwe ( $n < 4\%$ ) i mrozoodpornego (F-50) z zastosowaniem cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA, włazy kanałowe – z żeliwa szarego Æ 600 włazy żeliwno-betonowe, nie wentylowane, z wkładką tłumiącą, klasy D400 wg PN-EN 124,”
- 2) w Ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie 4.2.2) wprowadza się zmiany krótkiego opisu przedmiotu zamówienia o treści jak powyżej;
- 3) Zamawiający dokonuje także sprostowania omyłki pisarskiej w paragrafie 1 ust. 2 ppkt 4) projektowanych postanowień umowy – na załączniku nr 6 do SWZ.  
Na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający zamieszcza zmieniony **załącznik nr 6 do SWZ, stanowiący 3 Aktualizację Projektowanych Postanowień Umowy.**

Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Zamawiający zamieszcza w dniu 17.03.2025r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu i jednocześnie wyznacza nowy termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania ofert: 20.03.2025 r. do godziny 09.00.

Nowy termin otwarcia ofert: 20.03.2025 r. godzina 09.30.

W związku z powyższym:

- 1) zapisy zawarte w ust. 1 rozdziału XVII SWZ otrzymują następujące brzmienie:  
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**<sup>1</sup> – tj.: **do dnia 18.04.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
- 2) zapis zawarty w ust. 1 i ust. 3 rozdziału XVIII SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Ofertę należy złożyć poprzez wskazaną Platformę **do dnia 20.03.2025 r. do godziny 09.00.**”  
„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu <sup>2</sup> **20.03.2025 r. o godzinie 09.30.**”

Pozostała treść SWZ i treść pozostałych załączników nie ulega zmianie.

**Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.**

.....  
zatwierdził  
Kierownik Zamawiającego

Kuźnia Raciborska, dnia 17.03.2025r.

<sup>1</sup> Maksymalny termin związania ofertą zgodnie z art. 307 ust. 1 p.z.p. Zgodnie z przywołanym przepisem termin określa się poprzez wskazanie daty w dokumentach zamówienia.

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 222 ust. 1 p.z.p. otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.