






Legenda


- 

POHON BRÁNY A ROLOVACÍCH PLÁCHT
- 

VENTILÁTOR ABBIFAN 140-XXP-1, 0,75kW
- 

SVIETIDLO AGRILED 3 eco, 240 W
- 

VYKUROVACÍ KÁBEL NAPÁJADLA
- 

HLAVNÉ KÁBLOVÉ TRASY
- 

Zásuvková rozvodnica  
ROS 11/x-21, 6A+32A/400V/5P + 4x230V  
s možnosťou istenia, IP54

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:  
3/PEN/50Hz/400/230V/TN-C  
3/PEN/PE/N/50Hz/400/230V/TN-C-S  
3/PE/N/50Hz/400/230V/TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41 :

ZÁKLADNÁ OCHRANA JE ZABEZPEČENÁ ZÁKLADNOU ISOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI V SÚLADE S PRÍLOHOU "A", DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (RCD) S MENOVITÝM ROZDIELOVÝM VYPÍNACÍM PRÚDOM NEPREVYŠUJÚCIM 30 mA, DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM

OCHRANA PRI PORUCHE JE ZABEZPEČENÁ OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUCHE V SÚLADE S 411.3 AŽ 411.6. STN 33 2000-4-41

Hlavný Ing.	Zodpov. Ing.	Vypracoval	Kontroloval	C:\Users\Modet\Desktop\OBRAZKY DO VYKRESOV\Original on Transparent.png	
Ing.Peter Lichý	Ing.Jančovič	Ing.Jančovič	Ing.Jančovič		
Kraj:	Banskobystrický	miesto: Dobrá Niva - Sása		Formát	A3
Investor:	PD Dobrá Niva a.s., Námestie SNP 217/2, 962 61 Dobrá Niva			Dátum	04/2023
Názov stavby:  Dostavba farmy dojnic - Sása				Účel	P -SP
				Č.zákazky	01/M/2023-04
				Arch. číslo	
Obsah:	ELEKTROINŠTALÁCIA KRAVÍNA			Mierka	Č.výkresu
				1 : 250	2