

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Výměna oken kulturního domu – opakované řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení:	Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu (postup podle § 31 ZZVZ, tj. mimo zadávací řízení podle ZZVZ), („výběrové řízení“ nebo „zadávací řízení“)
Název zadavatele:	město Zábřeh
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČO zadavatele:	00303640
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Dalibor Bartoň, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Zábřeh, na základě pověření Rady města Zábřeh
Adresa profilu zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00303640

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s čl. 15 zadávací dokumentace, a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Odpověď zadavatele ohledně požadované hodnoty $U_w=0,8$ "Parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci, zadavatel je nastaven samostatně a jsou jeho požadavkem." požadujeme za nedostačující a diskriminační. Proto se znovu dotazujeme, kdo konkrétně požadoval tento parametr na základě jakých výpočtů? (nebo to se někdo ráno probudil a že chce tuto hodnotu, protože se mu o ní zdálo)? Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostředky a z funkce řádného hospodáře v rámci transparentnosti Vás žádáme o tyto informace.

Odpověď na dotaz:

U nových oken s označením 0/1, 0/2 a 0/3 zadavatel zvolil izolační vlastnosti $U_w = \max. 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zadavatel je přesvědčen, že tímto krokem neporušuje žádné právní předpisy ani se nedopouští diskriminačního jednání. Zadavatel jedná s péčí řádného hospodáře, kdy usiluje o nízkou energetickou náročnost budovy kulturního domu. Očekává, že požadované U_w přinese úspory v nákladech na vytápění a bude zlepšen tepelný komfort v interiéru budovy. Snížením tepelných ztrát se zadavatel snaží o snížení celkových provozních nákladů budovy.

Zadavatel konstatuje, že veškeré parametry potřebné pro účast dodavatelů ve výběrovém řízení, tedy i sestavení a předložení nabídky, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci. Výpočet požadovaný tazatelem není potřebný pro účast ve výběrovém řízení, tedy i sestavení a předložení nabídky, a proto jej zadavatel neposkytuje.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 3. 4. 2025

Za město Zábřeh
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Dominik Lukács