



REVIZE SUŠÍR
ELEKTRO & HROMOSVODY

Bohuslav Sušír, Horní Polžice 26, 349 53 Bezdrůžice
IČ: 61804720 DIČ: CZ 7308115980
+420 723 728 121 revizesusir@seznam.cz

Protokol o prohlídce jímací soustavy LPS

Zjištěné závady:

Dne 17. 3. 2025 byla provedena prohlídka a měření jímací soustavy LPS na objektu čp. 67 - Obecní úřad Horní Kozolupy.

Při měření zemního odporu zemniče LPS, bylo naměřeno 68Ω . Dle staré normy je povolená max. hodnota 15Ω v době montáže LPS na obci. V současné době tato norma neplatí a podle nové normy ČSN EN 62305 je povolena hodnota max. 10Ω .

Nadále ani nebyla předložena projektová, ani provozní dokumentace o jímací soustavě.

Doporučení :

- zhotovit novou projektovou dokumentaci jímací soustavy
- provést montáž jímací soustavy dle nové projektové dokumentace

V Horních Polžicích dne 25.3.2025

