

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA **3+PE+N 50Hz 230/400V/TN-C-S**
 OCHRANA PRED ORAZOM ELEKTR.PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:2007
 411 OCHRANÉ OPATRENIA :
 411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRIAMÝ DOTYK)
 A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
 A.2 ZÁBRANY ALEBO KRYTÝ
 B.2 PREKÁŽKY
 B.3 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU
 411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (NEPRIAMÝ DOTYK)
 411.3.1 OCHRANA UZEMNENÍM A POSPOJOVANÍM
 411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

LEGENDA :

=RE – ELEKTROMEROVÝ ROZV.SAMOSTAT.STOJACÍ fir.HASMA
 =RC – ROZVADZAC CERPACEJ STANICE SUCAST DODAVKY
 =PS63 – PRÍPOJKOVÁ POIST.SKRIŇA fir.HASMA

POZNAMKY :

1.KABEL EL.PRÍPOJKY ULOŽTE DO VÝKOPU 350x800 V PIESK. LOŽKU
 2x80 A TRASU VYZNAČTE VYSTRAŽNOU FOLIJOU ČERVENEJ FARBY.
 2.KABEL VEDETE 600mm OD OBJEKTU.
 3.PRED ZAHAJENÍM PRAC TREBA VYZNAČIT VSETKY PODZEMNE VEDENIA.
 4.VZDIALENOSTI PODZEMNYCH VEDENÍ DODRŽTE PODLA STN 73 6005.
 5.DOMINUJÚCE VONKAJŠIE VPLYVY AD2,AB7.
 6.CELKOVÁ VZDIALENOSŤ OD =RE PO =RC 150m.

SITUÁCIA
 MIERKA 1:300

N(YYY)–JNS 4x16
 KABEL V ZEMI
 V TRASE NAPAĽ.KAB.ČOV

=RE1

VO VYS.700
 CER. č.1

=PS63

SPP2C IV
 3xPN00/35A
 VO VYS.2800
 EXIST. p.b.

Zodp.projektant : Ing.Peter MALÍK
 Autor stavby : Ing.Alexander KUBIS
 Vypracoval : Ing.Peter MALÍK
 Investor : Obec Kráľová pri Senci
 Miesto stav. : Kráľová pri Senci

Časť :
ELEKTRO
 Dátum :
 09.2018
 Mierka : 1:300

PS 01.2.3 NN PRÍPOJKY K ČERPAČÍM STANICIAM

Stupeň PD : Názov stavby : Kráľová pri Senci, Hrubá Borša
 STAVEBNÉ POVL. Kostalná pri Dunaji
 Číslo zdk. : Spišská kanalizácia a ČOV
 160/2018 SITUÁCIA ZAVED. nn PRÍPOJKY

„pm„PROJEKT
 projektová inžinierska firma
 Ing.PETER MALÍK
 NOVA STRAŽ 946 11
 Číslo výkr. :
 E-001

