

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYBAVENIA
ŽIADOSTI O NÁPRAVU

názov zákazky:

„Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, 1.etapa“,
vyhlásenej verejným obstarávateľom mestom Snina
vo Vestníku č. 128/2020 – 17.06.2020, zn. 22254 – WYP

Vec: OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYBAVENIA ŽIADOSTI O NÁPRAVU

Dňa 24.06.2020 bola verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručená „Žiadosť o nápravu“.

Žiadosť o nápravu bola podaná podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO proti podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ oznamuje výsledok vybavenia žiadosti o nápravu v zmysle § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

1)

Vo výkaze výmer resp. PD pre objekt SO07 sú presne určené výrobky pre oporný múrik - v PD BOSS ANTIK (murovaná stena), hr.250 mm a blokové schody – v PD BOSS ANTIK – šírka nástupnice hr.400 mm (alt.2 NATURANA FLAIR-blokový schod šírka nástupnice 350 mm a výška stupňa 150 mm) – farba sivá alt. Grafitová. Upozorňuje, že podľa informácie priamo od výrobcu ani jeden z daných výrobkov sa už momentálne nevyrábajú a nie sú dostupné na trhu. Žiadame Vás o určenie výrobkov, ktoré sú momentálne dostupné na trhu a budú spĺňať všetky požiadavky obstarávateľa (rozmerné, vzhľadové...), tak aby všetci uchádzači mali rovnaké vstupy a ponuky boli porovnateľné a každý neoceňoval niečo iné.

Odpoveď:

Uchádzači môžu predložiť ekvivalentné riešenie v zmysle Súťažných podkladov, Časť B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

Náhradné riešenie napr. oporný múrik – murovaná stena hr. 360, materiál Premac granublok grafit, schodisko - z dosák Grando – grafit, sv. š. schodnice 300 mm, výška stupňa 150 mm.

2)

Vo výkaze výmer Stavebné riešenie (zadanie) sa nachádza položka

99	R	956901111	Osadenie schodiskového zábradlia v kamenných stupňoch	ks	4,000
----	---	-----------	---	----	-------

Žiadame o popis daného zábradlia (presné rozmery, špecifikácia) resp. o dodanie PD predané zábradlie, ktorá v poskytnutých SP absentuje, tak aby všetci uchádzači mali rovnaké vstupy a ponuky boli porovnateľné a každý neoceňoval niečo iné, z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko merná jednotka „ks“ je v tomto prípade nejednoznačná a z daného popisu resp. poskytnutých podkladov (VV, PD) sa nedá jednoznačne určiť presný rozsah požadovaných prác.

Odpoveď:

Jedná sa o osadenie zábradlia na dvoch múrikoch o dĺžke 1,2 m – 2 podpery, 1,2 m – 2 podpery, plný kovaný štvorhran 20/20 mm, do hĺbky 200 mm na chemickú kotvu.

3)

Vo výkaze výmer Stavebné riešenie (zadanie) sa nachádza položka

100	R	956901112-R	Osadenie schodiskového zábradlia kompletizovaného, atyp	ks	3,000
-----	---	-------------	---	----	-------

Žiadame o popis daného zábradlia (presné rozmery, špecifikácia) resp. o dodanie PD predané zábradlie, ktorá v poskytnutých SP absentuje, tak aby všetci uchádzači mali rovnaké vstupy a ponuky boli porovnateľné a každý neoceňoval niečo iné, z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko merná jednotka „ks“ je v tomto prípade nejednoznačná a z daného popisu resp. poskytnutých podkladov (VV, PD) sa nedá jednoznačne určiť presný rozsah požadovaných prác.

Odpoveď:

Jedná sa o osadenie zábradlia na jeden múrik o dĺžke 4,6 m – 3 podpery, plný kovaný štvorhran 20/20 mm, do hĺbky 200 mm na chemickú kotvu.

4)

Vo výkaze výmer Stavebné riešenie (zadanie) sa nachádza položka

104 R 959791115-R Vetracie prieduchy atyp., kompletiz., d+m ks 5,000

Žiadame o popis daných prieduchov (presné rozmery, špecifikácia) resp. o dodanie PD predané prieduchy, ktorá v poskytnutých SP absentuje, tak aby všetci uchádzači mali rovnaké vstupy a ponuky boli porovnateľné a každý neoceňoval niečo iné, z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko merná jednotka „ks“ je v tomto prípade nejednoznačná a z daného popisu resp. poskytnutých podkladov (VV, PD) sa nedá jednoznačne určiť presný rozsah požadovaných prác.

Odpoveď:

Jedná sa o očistenie a vysprávkovanie existujúcich horizontálnych prieduchov v kamennom murive a uzatvorenie vonkajšou vetracou mriežkou 100 x 100 mm.

5)

Vo výkaze výmer Stavebné riešenie (zadanie) sa nachádza položka

223 767 767871111-R Kovová konštrukcia striešky s ks 1,000
polykarbonátom, oblúk / 2500/900,
atyp., D+M

Žiadame o popis danej striešky (presné rozmery, špecifikácia) resp. o dodanie PD predanú striešku, ktorá v poskytnutých SP absentuje, tak aby všetci uchádzači mali rovnaké vstupy a ponuky boli porovnateľné a každý neoceňoval niečo iné, z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko merná jednotka „ks“ je v tomto prípade nejednoznačná a z daného popisu resp. poskytnutých podkladov (VV, PD) sa nedá jednoznačne určiť presný rozsah požadovaných prác.

Odpoveď:

Strieška je vykreslená v PD – výkres č. 12 – Pôdorys strechy.

6)

Vo výkaze výmer Stavebné riešenie (zadanie) sa nachádza položka

225 R 767871131-R Kované atyp. zábradlie s dreveným ks 1,000
madlom, D+M

Žiadame o popis daného zábradlia (presné rozmery, špecifikácia) resp. o dodanie PD predané zábradlie, ktorá v poskytnutých SP absentuje, tak aby všetci uchádzači mali rovnaké vstupy a ponuky boli porovnateľné a každý neoceňoval niečo iné, z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko merná jednotka „ks“ je v tomto prípade nejednoznačná a z daného popisu resp. poskytnutých podkladov (VV, PD) sa nedá jednoznačne určiť presný rozsah požadovaných prác.

Odpoveď:

Jedná sa o kované zábradlie osadené na múrikoch 100 mm nad povrchom múrika, do hĺbky 200 mm – na chemickú kotvu.

Madlo zábradlia – sibírska borovica, šírka – 50 mm, výška – 60 mm, kotvené zospodu vrutmi do dreva 6x50 mm – 10 ks, cez kovanú pásovinu šírky 50 mm, hrúbky 10 mm. Kotvenie na plnom štvorhrane 20/20 mm, dĺžky 300 mm. Povrchová úprava kovu – kováčska čierna, drevené madlo – voskový olej OSMO ext. 2x, odtieň orech. Dĺžka zábradlia – 7 bm (4,6 + 1,2 + 1,2 m).

Prešov, 01.07.2020

.....
Ing. Peter Lupták

osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania