

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Všetkým záujemcomNaša značka
TSK32/22713–WYP/5Vybavuje
Eva PrincováTrenčín
30.07.2020**Vec:****VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV K PODLIMITNEJ ZÁKAZKE NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chochoľná – Velčice**

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „verejný obstarávateľ“) poskytuje vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky na výber zhotoviteľa stavby s názvom „**Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chochoľná - Velčice** zadávaného postupom podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 133/2020 zo dňa 24.06.2020 pod značkou 22713-WYP.

Vysvetlenie súťažných podkladov**Otázka č. 1:**

Žiadame o vysvetlenie, ako máme oceniť položku č.4 – „Tehla plná pálená P20, lxšxv 290x140x65 mm“, ktorá má mínusové množstvo „-171,148 ks“, z rozpočtu SO 01 Búracie práce a stavebné úpravy – existujúci RD.

Odpoveď č. 1:

V položke č. 3 na murivo zvislých výstužných pilierov v novovytvorenej štítovej stene bude použitá tehla pálená plná z búracích prác vid'. výkres č.16 Architektúra Úprava susednej nehnuteľnosti , čo pre výmeru 0,54 m3 predstavuje spotrebu 171,148 ks TPP. Keďže v cene položky č. 3 kód položky 331231124 je započítaná dodávka novej tehly, je treba túto tehlu odpočítať t. j. -171,148 ks tehly vid' pol. č.4.

Otázka č. 2:

Žiadame o podrobnejšiu špecifikáciu k položkám č.365,366,367,368,370,371,372, z rozpočtu SO 01 Rodinný dom s 2 byt. jednotkami, pretože podľa produktového kódu sa nedajú tieto svietidlá vyhľadať.

Odpoveď č. 2:

Podrobná špecifikácia svietidiel k položkám č. 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372 je uvedená v Prílohe č.2 k Technickej správe Elektro – silnoprád.

Otázka č. 3:

Žiadame o podrobnejšiu špecifikáciu a projektovú dokumentáciu k položke č.277-„ Lokálny decentralizovaný ventilačný systém s rekuperáciou tepla vrátane hranatého tubusu pre zabudovanie

(rozmer 320 x 320 mm, hĺbka 320 až 480 mm - nastaviteľná hĺbka podľa obvodovej steny), krížový výmenník Crossflow, priemerná účinnosť rekuperácie max.“, z rozpočtu SO 01 Rodinný dom s 2 byt. jednotkami.

Odpoveď č. 3:

Text položky č. 277 je nesprávny. Správne má byť uvedené: *Lokálna rekuperačná jednotka napr. Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusom DL 50 Q.* Z toho dôvodu aktualizujeme výkaz výmer.

Otázka č. 4:

Žiadame o podrobnejšiu špecifikáciu a projektovú dokumentáciu k položkám č.274,275, z rozpočtu SO 01 Rodinný dom s 2 byt. jednotkami.

Odpoveď č. 4:

Pol. 274, 275 stropný ventilátor a nástenný ventilátor.

Otázka č. 5:

Žiadame o doplnenie merných jednotiek k položkám č.274,275, z rozpočtu SO 01 Rodinný dom s 2 byt. jednotkami.

Odpoveď č. 5:

Merná jednotka k pol 274 je komplet aj k položke 275 je m. j. komplet.

Otázka č. 6:

Žiadame o podrobnejšiu špecifikáciu a projektovú dokumentáciu k položkám č.196, 197, 215, 216, 263, 264, 265, 266 z rozpočtu SO 01 Rodinný dom s 2 byt. jednotkami.

Odpoveď č. 6:

Pol. č. 196 podrobná špecifikácia vid' Technická správa skladba plochej strechy S2.

Pol. č. 197 podrobná špecifikácia vid' Technická správa skladba podlahy P3.

Pol. č 215 podľa názoru projektanta je popis položky vo výkaze výmer a PD vid'. POZNÁMKA výkres č. 01, 02 a TS dostatočná na vypracovanie CP. Dielenskú dokumentáciu si vypracuje dodávateľ stavby.

Pol. č 216 podľa názoru projektanta je popis položky vo výkaze výmer a PD vid'. POZNÁMKA výkres č. 01, 02 a TS dostatočná na vypracovanie CP. Dielenskú dokumentáciu si vypracuje dodávateľ stavby.

Pol. č. 263-266 podrobný popis pre vypracovanie CP vid' výkaz výmer, PD a TS str. 16.

Otázka č. 7:

Žiadame o presnejšiu špecifikáciu a projektovú dokumentáciu k položke č.428 – „D+M zvislá zdvíhacia hydraulická plošina model EHD - E08“, z rozpočtu SO 01 Rodinný dom s 2 byt. jednotkami.

Odpoveď č. 7:

Pol. č. 428 špecifikácia pre vypracovanie CP je uvedená vo výkaze výmer a v TS na str. 16.

S pozdravom,



Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania zn. 22713-WYP