

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Všetkým záujemcom

Naša značka
TSK32/22713–WYP/6

Vybavuje
Eva Princová

Trenčín
04.08.2020

Vec:

DOPLNENIE VYSVETLENIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV K PODLIMITNEJ ZÁKAZKE NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná – Velčice

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „verejný obstarávateľ“) dopĺňa vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky na výber zhotoviteľa stavby s názvom „**Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná - Velčice** zadávaného postupom podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 133/2020 zo dňa 24.06.2020 pod značkou 22713-WYP nasledovne:

Vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 30.07.2020, zn. TSK32/22713–WYP/5, otázka a odpoveď č.

3:

„Otázka č. 3:

Žiadame o podrobnejšiu špecifikáciu a projektovú dokumentáciu k položke č.277-„ Lokálny decentralizovaný ventilačný systém s rekuperáciou tepla vrátane hranatého tubusu pre zabudovanie (rozmer 320 x 320 mm, hĺbka 320 až 480 mm - nastaviteľná hĺbka podľa obvodovej steny), krížový výmenník Crossflow, priemerná účinnosť rekuperácie max.“, z rozpočtu SO 01 Rodinný dom s 2 byt. jednotkami.

Odpoveď č. 3:

Text položky č. 277 je nesprávny. Správne má byť uvedené: Lokálna rekuperačná jednotka napr. Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusom DL 50 Q. Z toho dôvodu aktualizujeme výkaz výmer.“

Doplnenie odpovede č. 3 zo dňa 30.07.2020 zn. TSK32/22713–WYP/5:

K uvedenému popisu položky už nie je pre ocenenie potrebná bližšia špecifikácia a PD. Špecializovaná firma, ktorá sa zaoberá realizáciou vzduchotechniky a rekuperácie nemá problém vypracovať cenovú ponuku podľa textu v uvedenom VV.

S pozdravom



Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania zn. 22713-WYP