

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Všetkým záujemcom

Naša značka
TSK33/22712–WYP/8

Vybavuje
Eva Princová

Trenčín
14.08.2020

Vec:

VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV K PODLIMITNEJ ZÁKAZKE NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín“

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „verejný obstarávateľ“) poskytuje vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky na výber zhotoviteľa stavby s názvom „**Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín**“ zadávaného postupom podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 133/2020 zo dňa 24.06.2020 pod značkou 22712-WYP.

Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka č. 1:

Aký je tlak uvedených nádob:

43 Expanzná membránová nádoba, súčasť bezpečnostnej jednotky systému tepelného čerpadla, kompenzujúcej dilatačné zmeny média vznikajúce v systéme, objem 12 litrov.

Odpoveď č. 1:

Tlak v uvedenej nádobe je 3 bary.

Otázka č. 2:

44 Expanzná membránová nádoba, súčasť bezpečnostnej jednotky systému tepelného čerpadla, kompenzujúcej dilatačné zmeny média vznikajúce v systéme, objem 50 litrov

Je médium voda alebo glykol?

Odpoveď č. 2:

Tlak v uvedenej nádobe je 3 bary. Médium je voda.

S pozdravom,



Mgr. Eva Princová
osoba poverená organizáciou verejného obstarávania zn. 22712-WYP