



NAVRTÁVACÍ PÁS S GUL'OVÝM UZÁVEROM
ZEMNÁ SÚPRAVA VENTILOVÁ S POKLOPOM

TVAROVKA SALEN SA - KLA.S 32

HDPE 32x3 (DN 25)

TVAROVKA SALEN SA - KLA.S 32

VENTIL Ke 83 - DN 25

NÁTRUBOK REDUKOVANÝ S VNÚTORNÝM ZÁVITOM DN 25 x DN 20

DOMOVÝ VODOMER VM 3 - 5 V/1, DN 20, Q = 2,5 m³

NÁTRUBOK REDUKOVANÝ S VNÚTORNÝM ZÁVITOM DN 25 x DN 20

FILTER HONEYWELL F 76 - DN 25 - 100 um

VENTIL Ke 125 - DN 25

SPÄTNÝ VENTIL - DN 25

TVAROVKA SALEN SA - KLA.S 32

HDPE 32x3 (DN 25)

Vypracoval Ondro Peter	Zodp. projektant	Tech. kontrola	PETER ONDRO OSIPK ADAMA TRAJANA 18 921 01 PIEŠŤANY 033 77 256 91, 0903 692 180	
Kreslil Ondro Peter				
Investor OBEC MORAVANY NAD VÁHOM, KOSTOLECKÁ 174/5, MORAVANY NAD VÁHOM			formát	2A4
Akce Denný stacionár, Moravany nad Váhom S0 01 - Stacionár			datum	07-2018
			účel	PDpSP
			č. zakázky	106-2018-P
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu Kladačský plán - vodovod			Měřítko 1:50	Č. výkresu ZT-103