














M.Č.	NÁZOV Miestnosti	Plocha m ²
201	CHOBA	38,64
202	JIS 4i.ôžko	47,96
203	FILTER	11,28
204	STANOVISKO SEŠIER	15,4
205	FILTER	2,72
206	IZOĽAČNÉ IAZHO	12,88
207	KUPEŇIA	4,56
208	WC PAC JIS	5,16
209	CISTICA MESTNOST'	11,16

LEGENDA MIESTNOSTÍ

- | | |
|---|--|
|  | DVOJITÁ ZASUVKA Cat.6a, v.400mm |
|  | DVOJITÁ ZASUVKA Cat.6a, v.1200mm |
|  | KAMERA INTERFEROVA |
|  | ŠK - DATOVÝ KÁBEL KABELINE STP CAT.6a 42x42xMG 23 LS0H B2ca st 1 a1 |
|  | CMS - PVC LS0H OHRANIČKA S KÁBLOVÝM STP CAT.6a 42x42xMG23 LS0H B2ca st1a1a1 |
|  | KÁBLOVÁ STUPAČKA NA 3.NP |
|  | CM5 |
|  | VÝVOD PVC LS0H CHRANIČKY S KÁBLOVÝM PRÍPRAVOM PRE ROZVOD CENTRALNEHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU NA STANOVISKU SEŠTER POD PRACOVNÝM PULTOM SEŠTER, UKONČENÝ VO VÝŠKE COA 600 MM V DATOVOM ROZVODNÁCI POD DRUHÝ KANAL CHRANIČKY UKONČENÝ V STRONOHOM ZDROJOVOM MOSTE, RESP. LOŽKOVÉJ RAMPY PONECHÁJ V STRONE ZDROJOVÝ MOST A V LOŽKOVÉJ RAMPY PONECHÁJ V STRONE KÁBLOVÚ REZERVU COA 1500 MM, NA STANOVISKU SEŠTER PONECHÁJ V KÁBLOVÚ REZERVU COA 600 MM). |
|  | VENTILOVÁ SKRINIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV |
|  | ALARMOVÁ SKRINIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV |
|  | 2x DATOVÝ KÁBEL, HÚSTH 2x2x0.8 B2ca st1 - SIGNALIZAČIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV |
|  | DVEŇNÝ KOMBIVÝKLAŇNIK, UMIESŤENÝ VO VÝŠKE 1,2 - 1,4m |
|  | KOMUNIKAČNÝ KÁBEL, DVOJZÁTOVÝ 2x1mm |

POZNÁMKA:

1. HORIZONTÁLNYMIKROZVOD NAD SPK PODLAHOU NA STROPNÝCH ABLATOVÝCH ÚČASTOCH.
2. ROZVODY V MIESTNOSTIACH V EL. NIŠI KURKACH POD OMIETKOU
3. ZÁSVENKY ŠK. CMS A MEDICAL DO MÄSTENŤOVÝCH A STROPNÝCH RAMP PACIENTOV INŠTALOVAŤ T
4. EXISTUJÚCE ROZVODY ERS A HSP PONECHAŤ. ZARADENIA ERS A HSP PRED ZÁČATKOM
5. REALIZÁCIONÝCH PRÁC DEINSTRUOVAŤ, DEMONTOVAŤ A ODVOZOVAŤ INVESTOROV DO ÚSTROJY, ABY
6. V PŘEHLADU PRÁČ NEDOSIAŤ K POSKODENÍM ZARIADENÍ. PO UKONČENÍ PRÁČ ZARADENIA ERS A
7. HSP INŠTALOVAŤ NA NOVÝ STROPNÝ PODLAHU A SPRACOVAŤ DO PŘEVÝZOV.

[illegible]