

**POSTUP  
verejná súťaž  
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska  
(práce)**

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(ďalej len „ZVO“)*

**VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 3**

**názov zákazky:**

**„Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú.  
Šarišské Michaľany“  
vyhlásenej  
vo Vestníku č. 31/2021 – 02.02.2021, zn. 8567- WYP**

## Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

### Otázka 1

Vo výkaze výmer SO 101 – Cyklotrasa k.ú. Šarišské Michaľany ( Ďalej len VV ) sa uvažuje s výrubom drevín. Žiadame obstarávateľa potvrdiť, že od Zhotoviteľa diela nebude požadovať vypletenie hodnoty drevín určenom v Inventarizácii.

### Odpoveď:

Obstarávateľ nebude požadovať od zhotoviteľa vyplatenie hodnoty drevín určenej v inventarizácii.

### Otázka 2

Vo VV SO 101 – Cyklotrasa k.ú. Šarišské Michaľany sa uvažuje s odvozom drevenej hmoty do 3000m . Žiadame obstarávateľa potvrdiť, že daná skládka bude bez poplatkov a vzdialenosť je do 3000 m.

### Odpoveď:

Skládka bude bez poplatkov a bude do vzdialenosti 3 000m.

### Otázka 3

Vo VV SO 101 – Cyklotrasa k.ú. Šarišské Michaľany absentujú položky na premiestnenie zeminy z okopávok a prekopávok, zemina z výkopov rýh. Žiadame obstarávateľa doplniť VV o vodorovné premiestnenie zeminy.

### Odpoveď:

Obstarávateľ nebude dopĺňať VV. Náklady na premiestnenie započíta uchádzač do existujúcich položiek okopávok a prekopávok.

### Otázka 4

Vo VV SO 101 – Cyklotrasa k.ú. Šarišské Michaľany je odstránenie ornice do 100 m . Žiadame obstarávateľa potvrdiť, že uvedená ornica bude premiestnená do 100m od výkonu. V prípade, že to tak nie je , žiadame doplniť vodorovné premiestnenie prebytočného množstva na miesto určené obstarávateľom.

### Odpoveď:

Obstarávateľ určí miesto skládky do 100 m. Obstarávateľ nebude dopĺňať VV. Prípadné náklady na premiestnenie započíta uchádzač do existujúcich položiek odhumusovania.

### Otázka 5

V technickej správe pri SO 101 – Cyklotrasa k.ú. Šarišské Michaľany sa hovorí o možnom neúnosnom podloží. Vo VV ale práce k danej skutočnosti chýbajú. Žiadame potvrdiť obstarávateľa, že dané práce nie sú predmetom obstarávania. V prípade vzniku danej skutočnosti v čase realizácie sa bude na danú vec prihliadať ako na nepredvídanú udalosť.

### Odpoveď:

Obstarávateľ nebude dopĺňať VV. Odpoveď bola už poskytnutá vo **Vysvetlení SP č. 1:**

*„Obstarávateľ to nemôže a ani nebude považovať za práce navyše. Obstarávateľ odporúča zahrnúť všetky práce súvisiace s dosiahnutím projektom požadovanej únosnosti pláne v súlade s PD do položky výkazu výmer:*

***Položka 564661111 Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm***

*Je na uchádzačovi, akým spôsobom ocení požiadavku projektu na dosiahnutie min. únosnosti pláne a to v súlade s možnosťami uchádzača (materiálové, technické, strojové, mechanizačné ...), resp akým technologickým postupom dosiahne splnenie projektovaných parametrov pláne (napr. aj zlepšenie, aj spevnenie, aj výmena, aj vystúženie ...).“*

### Otázka 6

V PD SO 101 – Cyklotrasa k.ú. Šarišské Michaľany, príloha 2.4 je na KÚ priepust 19 m + v km 2,2 priepust dĺžky 6 m ... Vo VV je materiál na 12,5 m priepustu. Žiadame opraviť položku vo VV 97 M 592210000800.S Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm ks 12,500 0,00 na 25 m .

### Odpoveď:

Obstarávateľ nebude dopĺňať VV. Odpoveď bola už poskytnutá vo **Vysvetlení SP č. 2:**  
*„Pri predkladaní cenovej ponuky je záväzný výkaz výmer, ktorý bol poskytnutý ako súčasť súťažných podkladov. Pri realizácii stavebných prác budú uhrádzané skutočne realizované výkony podľa jednotkových cien.“*

### Otázka 7

Vo VV SO 201-00 Lávka cez Ketelský potok uvádza položky ako  
1 K 113106241 Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t m2 108,000 0,00  
2 K 113307212 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t m2 118,800 0,00  
A následne  
58 K 584121111 Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm m2 108,000 0,00  
59 M 5938123100 Cestný panel 22 IZD 3/828, dĺ.3000xš.2000xhr.220mm ks 3,636 0,00Pričom materiál nie je na celú plochu . Aj po preštudovaní všetkých podkladov , nie je jasné k čomu sa dané položky viažu . Žiadame obstarávateľa jasne definovať , v ktorej časti PD prípadne SP sa o demontáži a následnom vybudovaní plochy z cestných panelov uvádza. Zhotoviteľ chce mať jasný názor, že daná plocha bude stálou súčasťou projektu, alebo má slúžiť ako pomocná. V prípade ak sa jedná a zabudovanú plochu žiadame upraviť množstvo materiálu vo VV - Cestných panelov na 18 ks ( CP 3000x2000xhr.220).

### Odpoveď:

Potrebu vybudovania dočasných spevnených plôch (potrebných pre realizáciu - montáž lávky) si stanoví konkrétny uchádzač podľa svojich technologických možností.  
Obstarávateľ nebude dopĺňať VV. Odpoveď bola už poskytnutá vo **Vysvetlení SP č. 2:**  
*„Odporúčame podrobne preštudovať súťažné podklady, z ktorých jednoznačne vyplýva účel použitia aj návrh položiek výkazu výmer. Je na každom uchádzačovi akým spôsobom jednotlivé položky VV ocení.“*

### Otázka č.8

K ustanoveniu 9.3., ktorý upravuje úrok z omeškania vo výške 0,005%. Predpokladáme, že sa jedná o chybu v písaní a má sa jednať rovnako ako v ustanoveniach 9.1 a 9.2 o 0,05%. Opraví verejný obstarávateľ predmetné ustanovenie?

### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravuje návrh ZoD.  
V prílohe tohto Vysvetlenia č. 3 je upravený návrh ZoD.

Prešov, 16.02.2021

.....  
Ing. Peter Lupták, v.r.  
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

Príloha: upravený Návrh ZoD (16.02.2021 oprava\_\_ZoD\_VZOR\_cyklo ŠM.docx)