

Dobrý deň,

posielame Vám pripomienky na nesúlad medzi výkazom výmer a projektom na stavebnej akcii Kompostáreň Dolný Bar :

- **Objekt S01 – Kója vstupného materiálu** – v rozpočte je v položke č.21 uvedených 23 kusov stenových prefabrikátov „Grafa T panel 3000x1500x2400“ a v položke č.22 je 23 kusov „Montáž viazaných panelov“.

Ako počet tak i rozmer uvedených prefabrikátov nekorenšponduje s výkresom. Na výkrese sú uvedené stenové prefabrikáty rozmerov 1800x1800x3000 v počte 40 kusov a je tam uvedený aj jeden kus rohového a jeden kus stredového prefabrikátu, čo v rozpočte vôbec nie je.

- **Objekt S02 – Kompostovacie boxy** – v rozpočte je v položke č.18 uvedených 300m „Drenážny kanál a aeračné tvárnice – 200x260 – d 140“, v položke č.19 je uvedených 40m „Kanalizačné potrubie pre zvod technologickej vody d160“ a v položke č.20 je 8 kusov „Sifón – vodný uzáver“.

Na výkrese je uvedených 8 ks prefabrikátov.

- **Objekt S03 – Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie** – v rozpočte je v položke č.21 uvedených 18 kusov stenových prefabrikátov „Grafa T panel 1500x1000x2400“, v položke č.22 je uvedených 19 kusov stenových prefabrikátov „Grafa T panel 3000x1500x2400“ a v položke č.23 je 37 kusov „Montáž viazaných panelov“.

Ako počet tak i rozmer uvedených prefabrikátov nekorenšponduje s výkresom. Na výkrese sú uvedené stenové prefabrikáty rozmerov 1800x1800x3000 v počte 32 kusov a je tam uvedený aj jeden kus rohového prefabrikátu, čo v rozpočte vôbec nie je.

- **Objekt S04 – Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu** – v rozpočte je v položke č.21 uvedených 9 kusov stenových prefabrikátov „Grafa T panel 1500x1000x2400“, v položke č.22 je uvedených 13 kusov stenových prefabrikátov „Grafa T panel 3000x1500x2400“ a v položke č.23 je 22 kusov „Montáž viazaných panelov“.

Ako počet tak i rozmer uvedených prefabrikátov nekorenšponduje s výkresom. Na výkrese sú uvedené stenové prefabrikáty rozmerov 1800x1800x3000 v počte 36 kusov a sú tam uvedený aj dva kusy rohového prefabrikátu, čo v rozpočte vôbec nie je.

Týmto žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie projektovej dokumentácie a zadania tak, aby bolo možné oceniť stavbu podľa jednotného zadania a získať týmto porovnateľné cenové ponuky. Zároveň žiadame o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, nakoľko uvedené má výrazný vplyv na tvorbu ceny a našu výslednú cenovú ponuku.

