

Andrychów, dnia 6.05.2021 r.

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.9.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Sadowej w Sułkowicach Łęgu – etap IV.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie.

W Specyfikacji nr D-04.02. Podbudowa z gruntu zmodyfikowanego katalitycznie użyte zostały nazwy własne środków do stabilizacji. Czy należy traktować je jako przykładowe? Czy rodzaj stabilizacji przyjęty w konstrukcji nawierzchni to stabilizacja zgodna z SEKOCENBUD pozycja nr D-04.12.01.11 *Wykonanie podbudowy gruntowej stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody, wartość modułu sprężystości (Younga) E ustabilizowanego materiału gruntowego $1\text{ GPa} \leq E \leq 2\text{ GPa}$, współczynnik nasiąkania $S \leq 0,55\text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ i współczynnik odporności na absorpcję kapilarną $R \geq 80\text{ h}^{0,5}/\text{m}$? Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji o wymagania dla wskaźników nasiąkania*

S i odporności na absorpcję kapilarną R.

Odpowiedź 1

Zamawiający dokonał zmiany w Specyfikacji nr D-04.02.

W ww. zakresie Zamawiający dokona stosownych zmian w SWZ. Zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52