



Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.01	VSTUPNÁ CHODBA	3,00
1.02	CHODBA	4,63
1.03	WC+WC /mobilni/+UPRATOVAČKA	8,57
1.04	ŠATŇA č.1	9,69
1.05	MULTISENZORICKÁ MIESTNOSŤ	12,54
1.06	MIESTNOSŤ ZRUŠENÁ	
1.07	DIELŇA	42,75
1.08	SCHODISKO	9,79
2.08	KANCELÁRIA č.3	24,96
2.09	PLOCHÁ STRECHA /extenzívna zeleň/	14,43
2.10	PLOCHÁ STRECHA /extenzívna zeleň/	106,12

## LEGENDA

- 1.01 OZNAČENIE MIESTNOSTI  
22 VVK 600x400 DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORADO CZ  
VÝŠKAxŠÍRKA (mm)  
MODEL VYKUROVACIEHO TELESA - VENTIL KOMPAKT  
TYPOVÁ RADA VYKUROVACIEHO TELESA  
HL.H. RADIATOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICOU  
VEK. Rp 1/2 ROHOVÉ ŠRÔBENIE HERZ 3000

## LEGENDA POTRUBÍ

- PRÍVODNÉ POTRUBIE HERZ PE-RT  
VRATNÉ POTRUBIE HERZ PE-RT  
POTRUBIE STÚPA  
POTRUBIE KLESÁ

POZNÁMKY  
IZOLÁCIA POTRUBIA BUDE PREVEDENÁ PODĽA VYHLÁŠKY 14/2016 Z.z.

VNÚTORNÝ PRIEMER POTRUBIA ALEBO ARMATÚRY	MINIMÁLNA HRúbKA IZOLÁCIE
DO 22mm	20mm
OD 23mm DO 35mm	30mm
OD 36mm DO 100mm	ROVNAKÁ AKO VNÚT. PRIEMER POTRUBIA
NAD 100mm	100mm

θe=-11°C

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENÉHO SÚHLASU!
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI!
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE!

±0,000 = 1460 mm nad U.T. /výšk.úroveň podlahy prízemí/

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek	STUPEŇ RPD FORMÁT 8xA4 DÁTUM 05/2019 MIERKA 1:50 ČÍSLO VÝKRESU
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Norbert Jókay	
INVESTOR	Vstúpte n.o. ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky	
MIESTO STAVBY	parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky	
PROFESIA	SO 01.4 VYKUROVANIE	
DRUH STAVBY	VSTÚPTE n.o. Prístavba a stavebné úpravy	VK-02
NAZOV VÝKRESU	Pôdorys 1. nadzemného podlažia	