

Vysvetlenie SP č. 1 – na žiadosť č. 1

Obec Kamenica nad Cirochou ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhu s názvom „**Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 207/2021 pod číslom 42647- WYP zo dňa 08.09.2021 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie

Žiadosť o vysvetlenie č.1

Otázka č.1

1. V PD sú revízne šachty na prepojovacom potrubí RŠ1 až RŠ3 uvedené ako PVC- U D 400. Vo výkaze výmer sú betónové. Vysvetlí verejný obstarávateľ túto nezrovnalosť.

ODPOVEĎ

Vo výkaze výmer pre SO02.1 je chyba, správne je uvedené v projekte – revízne šachty RŠ1, 2 a 3 **majú byť PVC-U D400**. Uvedenú nezrovnalosť verejný obstarávateľ odstránil vo Výkaze výmer.

Za vzniknutú chybu sa Vám ospravedlňujeme.

OZNAM:

Zmena/ úprava, v Zadaní tak ako je uvedené vo Vysvetlení SP č. 1 bola zapracovaná a je zvýraznená v aktualizovanej prílohe s označením :

Príloha č. 5-2 k SP Výkaz výmer _Zadanie (OPRAVA 1), ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile.

Žiadame uchádzačov, aby pri predkladaní ponuky použili aktualizovaný výkaz výmer.

Uvedenými úpravami **došlo k zmene PHZ. Platná hodnota PHZ po vysvetlení č. 1 je 644 580,19 EUR**. Uvedenú zmenu odoslal verejný obstarávateľ na zverejnenie do vestníka

Kamenica nad Cirochou 17.09.2021